

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,51	14,49	0,01		1		1		1,58	1,13
	01:00	13,65	13,62	0,02		1		1		0,91	0,91
	02:00	13,13	13,12	0,02		1		1		0,75	0,75
	03:00	12,95	12,92	0,03		1		1		0,75	0,75
	04:00	13,02	13,01	0,01		1		1		0,75	0,75
	05:00	13,54	13,52	0,02		1		1		0,85	0,85
	06:00	15,23	15,03	0,20		1		1		1,97	1,85
	07:00	17,01	16,86	0,15	1	1		1		3,36	3,36
	08:00	16,81	16,71	0,10		1			1	3,97	4,27
	09:00	16,86	16,81	0,05	1				1	5,01	4,96
	10:00	15,90	15,62	0,28	1				1	3,95	4,00
	11:00	15,93	15,57	0,36	1	1			1	3,08	3,08
	12:00	16,35	15,92	0,43	1	1				4,65	4,71
	13:00	16,22	15,91	0,31	1	1				4,56	4,58
	14:00	15,95	15,63	0,32	1	1				4,31	4,31
	15:00	14,83	14,65	0,18	1	1				3,21	3,19
	16:00	15,41	15,27	0,14	1	1				3,74	3,77
	17:00	16,95	16,82	0,13	1	1				4,14	5,31
	18:00	18,37	17,94	0,43	1				1	6,03	6,43
	19:00	20,83	20,39	0,43	1				1	7,14	7,29
	20:00	21,46	20,66	0,80	1			1	1	5,56	5,56
	21:00	20,27	19,64	0,63	1			1		7,06	7,10
	22:00	18,16	17,30	0,86	1			1		5,51	5,42
	23:00	16,37	15,57	0,80	1			1		3,76	3,63

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας στο διάστημα 10:00-16:00 λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης