| ΗΣ ΧΙΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 22,400 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | Α/Σ 5 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026 | 00:00 | 14,60 | 13,84 | 0,76 | 1 | 1 | | | | 3,04 | 2,96 |
| | 01:00 | 13,59 | 12,68 | 0,91 | 1 | 1 | | | | 2,15 | 1,95 |
| | 02:00 | 12,94 | 12,24 | 0,70 | 1 | 1 | | | | 1,90 | 1,90 |
| | 03:00 | 12,93 | 12,26 | 0,67 | 1 | 1 | | | | 1,88 | 1,88 |
| | 04:00 | 12,89 | 12,30 | 0,58 | 1 | 1 | | | | 1,86 | 1,86 |
| | 05:00 | 13,49 | 12,69 | 0,80 | 1 | 1 | | | | 2,37 | 2,37 |
| | 06:00 | 15,06 | 14,53 | 0,54 | 1 | 1 | | | | 3,46 | 3,42 |
| | 07:00 | 17,23 | 16,31 | 0,92 | 1 | 1 | | | | 5,35 | 5,59 |
| | 08:00 | 17,81 | 17,19 | 0,61 | 1 | | | 1 | | 5,24 | 5,07 |
| | 09:00 | 17,63 | 17,06 | 0,57 | 1 | | | 1 | | 5,03 | 4,90 |
| | 10:00 | 16,67 | 15,85 | 0,82 | 1 | | | | 1 | 4,19 | 4,77 |
| | 11:00 | 16,51 | 15,45 | 1,05 | 1 | 1 | | | | 4,90 | 4,87 |
| | 12:00 | 16,34 | 15,77 | 0,58 | 1 | 1 | | | | 4,82 | 4,70 |
| | 13:00 | 16,37 | 15,97 | 0,41 | 1 | 1 | | | | 4,84 | 4,73 |
| | 14:00 | 15,77 | 15,46 | 0,31 | 1 | 1 | | | | 4,27 | 4,13 |
| | 15:00 | 15,34 | 15,08 | 0,26 | 1 | 1 | | | | 3,84 | 3,70 |
| | 16:00 | 15,83 | 15,54 | 0,29 | 1 | 1 | | | | 4,30 | 4,19 |
| | 17:00 | 17,20 | 17,00 | 0,19 | 1 | 1 | | | | 5,58 | 5,56 |
| | 18:00 | 19,58 | 19,42 | 0,16 | 1 | 1 | | 1 | | 2,55 | 2,55 |
| | 19:00 | 21,59 | 21,53 | 0,05 | 1 | 1 | | 1 | | 2,80 | 2,71 |
| | 20:00 | 21,75 | 21,75 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | 2,90 | 2,87 |
| | 21:00 | 20,09 | 20,03 | 0,06 | 1 | 1 | | 1 | | 1,76 | 1,76 |
| | 22:00 | 18,29 | 18,23 | 0,05 | 1 | | | 1 | | 3,61 | 5,55 |
| | 23:00 | 16,27 | 16,23 | 0,04 | 1 | | | 1 | | 3,59 | 3,53 |

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 06:20 ως 19:20. Κατά το διάστημα 07:00 ως 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης