

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	15,05	14,89	0,16	1	1		1		2,80	2,80
	01:00	13,80	13,74	0,06	1	1				2,25	2,16
	02:00	13,07	13,04	0,04	1	1				2,03	2,03
	03:00	12,78	12,73	0,06	1	1				1,76	1,76
	04:00	12,70	12,67	0,04	1	1				1,64	1,64
	05:00	13,14	13,12	0,02	1	1				2,07	2,07
	06:00	13,82	13,82	0,00	1	1				2,39	2,18
	07:00	15,13	15,13	0,00	1	1				3,42	3,49
	08:00	17,02	17,02	0,00	1			1		4,17	4,28
	09:00	16,97	16,97	0,00	1			1		4,32	4,23
	10:00	16,36	16,36	0,00	1			1		3,76	3,63
	11:00	15,98	15,98	0,00	1			1		3,36	3,24
	12:00	16,27	16,27	0,00	1			1		3,63	3,53
	13:00	16,63	16,62	0,01	1			1		3,90	3,89
	14:00	15,98	15,96	0,02	1			1		3,23	3,24
	15:00	15,23	15,22	0,01	1			1		2,45	2,49
	16:00	15,63	15,63	0,00	1			1		2,82	2,90
	17:00	17,37	17,37	0,00	1			1		4,51	4,63
	18:00	19,13	19,11	0,01	1			1		6,21	6,39
	19:00	21,69	21,64	0,05	1	1		1		4,33	4,33
	20:00	20,31	20,22	0,10	1	1		1		1,83	1,43
	21:00	19,75	19,66	0,08	1	1		1		1,52	1,52
	22:00	17,91	17,80	0,12		1		1		3,74	4,53
	23:00	16,05	15,95	0,10		1		1		2,72	2,68

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 02:00 ως 13:20. Μερική διακοπή κατά το διάστημα 20:26 ως 20:51 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης