ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	15,13	15,03	0,10	1	1		1		2,46	2,46
	01:00	13,90	13,55	0,35	1	1				2,29	2,26
	02:00	13,31	12,43	0,88	1	1				2,14	1,67
	03:00	13,04	12,52	0,52	1	1				2,01	2,01
	04:00	12,92	12,41	0,51	1	1				1,87	1,87
	05:00	12,93	12,40	0,54	1	1				1,89	1,89
	06:00	13,55	12,52	1,03	1	1				2,45	2,45
	07:00	14,48	13,48	1,01	1	1				2,82	2,84
	08:00	14,97	13,77	1,20	1	1				3,33	3,33
	09:00	15,59	13,68	1,90	1	1				3,94	3,95
	10:00	15,50	13,00	2,50	1	1				3,76	3,86
	11:00	15,75	12,62	3,13	1	1				3,80	4,11
	12:00	16,28	12,61	3,66	1	1				4,36	4,64
	13:00	15,69	12,29	3,40	1	1				3,79	4,05
	14:00	14,36	12,01	2,35	1	1				2,54	2,72
	15:00	13,86	11,55	2,31	1	1				2,46	2,22
	16:00	14,51	12,14	2,36	1	1				2,56	2,87
	17:00	16,51	12,63	3,88	1	1				4,54	4,87
	18:00	18,09	13,26	4,82	1	1				5,98	6,33
	19:00	20,32	15,37	4,95	1	1				7,00	7,11
	20:00	20,47	15,42	5,05	1	1				7,06	7,16
	21:00	19,24	14,96	4,28	1	1				6,64	6,74
	22:00	17,74	13,99	3,75	1	1				5,81	6,10
	23:00	15,98	12,55	3,42	1	1				4,12	4,34

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης