

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,58	12,31	2,27	1	1				2,69	2,94
	01:00	13,79	12,05	1,75	1	1				2,29	2,15
	02:00	13,24	12,05	1,20	1	1				2,10	1,60
	03:00	13,15	11,93	1,22	1	1				2,12	2,12
	04:00	13,05	11,91	1,15	1	1				2,00	2,00
	05:00	13,59	12,19	1,40	1	1				2,34	1,95
	06:00	14,94	13,01	1,93	1	1				3,24	3,30
	07:00	17,44	14,42	3,02	1	1				5,69	5,80
	08:00	18,86	15,88	2,99	1	1				6,47	6,60
	09:00	19,07	17,27	1,80	1			1		6,31	6,33
	10:00	20,07	18,85	1,23	1			1		6,73	7,03
	11:00	19,40	19,16	0,24			1	1		4,85	4,93
	12:00	19,59	19,51	0,08			1	1		5,15	5,12
	13:00	19,19	19,13	0,06			1	1		4,71	4,71
	14:00	17,46	17,33	0,13			1	1		3,07	2,98
	15:00	15,83	15,37	0,46			1	1		1,99	1,99
	16:00	15,72	15,13	0,59			1	1		1,85	1,85
	17:00	16,96	16,38	0,58			1	1		2,70	2,48
	18:00	18,80	18,44	0,36			1	1		4,25	4,32
	19:00	20,76	20,46	0,30			1	1		6,25	6,29
	20:00	21,85	21,64	0,21			1	1		7,35	7,37
	21:00	20,80	20,74	0,05			1	1		6,38	6,32
	22:00	18,76	18,74	0,02	1		1	1		2,68	2,68
	23:00	16,63	16,61	0,02	1		1			2,65	3,89

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης