

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	14,71	14,70	0,02	1	1	1			2,37	2,37
	01:00	13,71	13,70	0,01	1	1				2,09	2,07
	02:00	13,01	13,01	0,01	1	1				1,84	1,37
	03:00	12,84	12,82	0,02	1	1				1,80	1,80
	04:00	12,89	12,85	0,04	1	1				1,83	1,83
	05:00	13,43	13,42	0,01	1	1				2,15	1,79
	06:00	15,12	15,12	0,00	1	1				3,36	3,48
	07:00	17,73	17,72	0,02		1	1			4,25	4,36
	08:00	18,88	18,88	0,00		1	1			5,45	5,50
	09:00	18,93	18,92	0,02		1	1			5,56	5,56
	10:00	18,15	18,10	0,05		1	1			4,72	4,77
	11:00	18,21	18,18	0,03		1	1			4,79	4,83
	12:00	18,12	17,96	0,16		1	1			4,70	4,74
	13:00	19,34	18,85	0,49		1	1			5,82	5,96
	14:00	19,37	18,98	0,39		1	1			5,90	5,99
	15:00	19,85	19,56	0,30		1	1			6,39	6,48
	16:00	19,15	19,12	0,03		1	1			5,78	5,77
	17:00	19,55	19,46	0,09	1	1	1			3,22	3,22
	18:00	20,96	20,47	0,49	1	1	1			2,34	2,08
	19:00	22,97	22,04	0,92	1	1	1			3,89	4,09
	20:00	22,70	21,51	1,20	1	1	1			3,68	3,82
	21:00	20,88	19,51	1,37	1	1	1			2,25	2,00
	22:00	18,50	17,65	0,85	1	1	1			2,07	2,07
	23:00	16,45	14,03	2,42	1		1			4,12	3,71

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα μεταξύ 08:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης