

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,79	12,84	1,95	1		1			3,25	3,25
	01:00	13,84	12,79	1,05	1		1			2,52	2,52
	02:00	13,28	12,73	0,55	1		1			2,42	2,42
	03:00	13,07	12,77	0,30	1		1			2,43	2,43
	04:00	13,15	13,10	0,05	1		1			2,46	2,46
	05:00	13,62	13,56	0,06	1		1			1,50	1,50
	06:00	15,30	15,15	0,15	1		1			2,82	2,56
	07:00	17,41	16,86	0,56	1		1			4,68	4,68
	08:00	19,01	18,80	0,22	1		1			6,28	6,28
	09:00	20,26	20,15	0,11	1	1	1			3,82	3,82
	10:00	20,24	19,19	1,04	1	1	1			2,74	2,74
	11:00	20,15	16,28	3,87		1	1			6,68	6,77
	12:00	20,00	15,30	4,69		1	1			6,30	6,62
	13:00	20,78	15,10	5,68		1	1			6,99	7,27
	14:00	19,39	14,36	5,03		1	1			6,00	6,01
	15:00	17,55	13,49	4,06		1	1			4,38	4,17
	16:00	17,92	13,60	4,32		1	1			4,42	4,55
	17:00	20,14	14,10	6,04		1	1			6,44	6,76
	18:00	21,54	14,67	6,87		1	1			7,54	7,54
	19:00	23,66	15,92	7,73		1	1			8,48	8,28
	20:00	23,80	16,04	7,76		1	1			8,55	8,33
	21:00	22,08	14,82	7,25		1	1			7,94	7,73
	22:00	19,71	13,72	5,99		1	1			6,25	6,33
	23:00	17,11	12,25	4,86	1	1				5,65	5,47

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 14:55. Κατά τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης