

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	15,03	12,23	2,80	1	1				3,42	3,39
	01:00	14,13	11,94	2,19	1	1				2,18	2,49
	02:00	13,41	11,44	1,98	1	1				2,08	1,77
	03:00	13,25	11,65	1,60	1	1				2,20	2,20
	04:00	13,30	11,76	1,55	1	1				2,18	2,18
	05:00	13,85	12,02	1,83	1	1				2,25	2,21
	06:00	15,72	11,99	3,73	1	1				3,74	4,08
	07:00	18,64	13,10	5,54	1	1				6,32	6,52
	08:00	20,19	14,70	5,49	1	1				6,63	7,07
	09:00	20,98	14,38	6,60	1	1				7,50	7,34
	10:00	19,99	13,32	6,67	1	1				7,17	7,00
	11:00	18,25	12,26	5,99	1	1				6,48	6,39
	12:00	17,41	12,05	5,36	1	1				5,87	5,77
	13:00	17,91	12,12	5,80	1	1				6,30	6,27
	14:00	16,14	11,62	4,51	1	1				4,65	4,50
	15:00	15,86	12,05	3,81	1	1				3,96	4,22
	16:00	17,02	12,34	4,68	1	1				5,06	5,38
	17:00	17,97	13,09	4,88	1	1				5,95	6,29
	18:00	20,28	14,69	5,58	1	1				6,97	7,10
	19:00	22,73	16,93	5,80	1	1				7,84	7,96
	20:00	23,15	17,96	5,19	1	1				8,06	8,10
	21:00	21,69	17,72	3,97	1	1				7,60	7,59
	22:00	19,11	14,66	4,46	1	1				6,74	6,69
	23:00	16,87	12,99	3,88	1	1				5,33	5,23

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΕΦΑΛΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00 και 14:45 αντίστοιχα. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης