

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,99	12,48	2,51	1	1				3,42	3,35
	01:00	13,73	12,22	1,51	1	1				2,09	2,09
	02:00	13,32	11,82	1,50	1	1				2,02	1,68
	03:00	12,98	11,89	1,09	1	1				2,11	2,11
	04:00	13,06	11,77	1,29	1	1				2,38	2,38
	05:00	13,65	12,20	1,45	1	1				2,45	2,01
	06:00	15,39	12,60	2,79	1	1				3,73	3,75
	07:00	18,28	13,69	4,59	1	1				6,39	6,40
	08:00	19,02	15,55	3,47	1	1				6,85	6,66
	09:00	18,08	15,14	2,93	1	1				6,31	6,33
	10:00	17,38	13,97	3,41	1	1				5,67	5,74
	11:00	16,21	12,97	3,24	1	1				4,74	4,57
	12:00	15,96	13,54	2,42	1	1				4,51	4,32
	13:00	16,01	14,04	1,97	1	1				4,35	4,37
	14:00	16,01	13,53	2,48	1	1				4,20	4,37
	15:00	14,97	12,73	2,24	1	1				3,17	3,33
	16:00	16,20	13,16	3,05	1	1				4,28	4,56
	17:00	18,70	14,52	4,19	1	1				6,41	6,55
	18:00	20,57	16,76	3,81		1	1			5,46	7,19
	19:00	22,20	16,52	5,68		1	1			7,76	7,77
	20:00	22,50	15,83	6,66		1	1			7,78	7,87
	21:00	21,14	15,68	5,46		1	1			7,29	7,40
	22:00	19,56	15,16	4,40		1	1			6,27	6,18
	23:00	17,40	13,54	3,86	1	1				5,56	5,76

Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:40. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 05:25 έως 12:40. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 05:25 έως 10:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης