

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	16,71	16,60	0,12	1		1			4,04	3,98
	01:00	15,50	15,47	0,04	1	1				3,09	3,86
	02:00	14,66	14,66	0,01	1	1				3,09	3,02
	03:00	14,16	14,15	0,00	1	1				2,08	2,52
	04:00	13,89	13,89	0,00	1		1			1,76	1,76
	05:00	14,01	14,01	0,00	1		1			1,84	1,84
	06:00	14,93	14,93	0,00	1		1			2,27	2,19
	07:00	16,33	16,27	0,07	1		1			3,52	3,60
	08:00	16,74	16,44	0,30	1		1			4,04	4,00
	09:00	16,24	15,59	0,65	1		1			3,43	3,50
	10:00	16,10	14,83	1,27	1		1			3,23	3,36
	11:00	16,38	14,38	2,01	1		1			3,42	3,64
	12:00	17,11	15,73	1,38	1		1			4,26	4,37
	13:00	17,10	15,98	1,13	1		1			4,27	4,37
	14:00	15,99	14,86	1,13	1		1			3,23	3,25
	15:00	14,85	13,88	0,98	1		1			2,02	2,11
	16:00	15,51	14,78	0,74	1		1			2,66	2,78
	17:00	17,27	16,92	0,35	1	1	1			2,05	2,05
	18:00	19,94	19,70	0,24	1	1	1			1,60	1,60
	19:00	23,01	22,62	0,39	1	1	1			4,05	4,13
	20:00	23,15	22,75	0,40	1	1	1			4,25	4,27
	21:00	21,98	21,70	0,28	1	1	1			3,12	3,10
	22:00	20,12	20,00	0,11	1	1	1			3,86	3,86
	23:00	17,77	17,73	0,04	1		1			5,13	5,03

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΠ ΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης