

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	15,78	15,75	0,03	1		1			3,09	3,04
	01:00	14,57	14,53	0,04	1		1			2,05	1,83
	02:00	13,96	13,93	0,03	1		1			1,83	1,83
	03:00	13,54	13,50	0,04	1		1			1,41	1,41
	04:00	13,47	13,39	0,08	1		1			1,33	1,33
	05:00	14,04	13,91	0,14	1		1			1,83	1,83
	06:00	15,74	15,48	0,25	1		1			2,93	3,00
	07:00	18,70	18,51	0,19	1		1			5,91	5,97
	08:00	18,76	18,58	0,18	1		1			6,03	6,02
	09:00	17,86	17,70	0,16	1		1			5,15	5,12
	10:00	16,39	16,22	0,16	1		1			3,70	3,65
	11:00	15,53	15,24	0,29	1		1			2,82	2,79
	12:00	15,59	15,37	0,22	1		1			2,81	2,85
	13:00	16,14	16,07	0,07	1		1			3,38	3,40
	14:00	16,10	16,03	0,07	1		1			3,37	3,36
	15:00	15,32	15,20	0,12	1		1			2,54	2,58
	16:00	15,89	15,87	0,01	1		1			3,11	3,15
	17:00	17,99	17,99	0,00	1	1	1			2,06	2,06
	18:00	20,55	20,55	0,00	1	1	1			1,94	1,67
	19:00	23,26	23,26	0,00	1	1	1			4,31	4,38
	20:00	23,76	23,76	0,00	1	1	1			4,87	4,88
	21:00	22,74	22,74	0,00	1	1	1			3,88	3,86
	22:00	20,45	20,45	0,00	1	1	1			2,00	1,57
	23:00	17,89	17,89	0,00	1		1			3,70	5,15

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 11:40 έως 15:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης