

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	15,92	15,91	0,00	1		1			3,24	3,18
	01:00	14,50	14,45	0,05	1		1			1,96	1,76
	02:00	13,91	13,82	0,09	1		1			1,75	1,75
	03:00	13,52	13,52	0,00	1		1			1,36	1,36
	04:00	13,40	13,37	0,03	1		1			1,21	1,21
	05:00	14,09	13,95	0,14	1		1			1,92	1,92
	06:00	15,88	15,88	0,00	1		1			3,17	3,14
	07:00	14,37	14,37	0,00	1		1			3,76	3,76
	08:00	19,22	19,22	0,00		1	1			5,88	5,84
	09:00	17,94	17,94	0,00		1	1			4,57	4,57
	10:00	16,66	16,66	0,00		1	1			2,84	3,28
	11:00	16,75	16,75	0,00		1	1			3,32	3,38
	12:00	16,28	16,27	0,01		1	1			2,87	2,90
	13:00	16,58	16,52	0,05		1	1			3,17	3,20
	14:00	16,12	15,83	0,29		1	1			2,79	2,74
	15:00	15,35	15,12	0,23		1	1			1,96	1,97
	16:00	15,88	15,62	0,26		1	1			2,47	2,50
	17:00	17,77	17,65	0,12		1	1			4,32	4,39
	18:00	20,55	20,55	0,01	1	1	1			2,38	2,38
	19:00	22,84	22,82	0,03	1	1	1			3,92	3,96
	20:00	23,24	23,21	0,03	1	1	1			4,35	4,36
	21:00	22,22	22,20	0,02	1	1	1			3,41	3,35
	22:00	20,16	20,16	0,00	1	1	1			1,94	1,94
	23:00	17,64	17,61	0,03	1		1			5,02	4,90

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 7:19 με 7:51 υπήρξε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G1. Στο ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο διάστημα 10:30 με 21:35. Δοκιμαστική λειτουργία του ΑΣ5 από 10:10 με 10:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης