

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026	00:00	15,71	15,71	0,00	1		1			3,01	2,97
	01:00	14,46	14,46	0,00	1		1			2,08	1,72
	02:00	13,80	13,80	0,00	1		1			1,63	1,63
	03:00	13,56	13,56	0,00	1		1			1,39	1,39
	04:00	13,54	13,54	0,00	1		1			1,33	1,33
	05:00	14,14	14,14	0,00	1		1			1,90	1,90
	06:00	15,75	15,75	0,00	1		1			2,99	3,01
	07:00	18,56	18,56	0,00	1		1			5,72	5,82
	08:00	18,74	18,74	0,00	1		1			5,99	6,01
	09:00	18,08	18,08	0,00	1		1			5,32	5,35
	10:00	17,03	17,03	0,00	1		1			4,29	4,29
	11:00	16,66	16,66	0,00	1		1			3,88	3,92
	12:00	16,29	16,29	0,00	1		1			3,51	3,55
	13:00	16,22	16,21	0,01	1		1			3,41	3,48
	14:00	15,98	15,98	0,00	1		1			3,22	3,25
	15:00	15,60	15,60	0,00	1		1			2,81	2,86
	16:00	16,15	16,14	0,02	1		1			3,29	3,42
	17:00	17,97	17,97	0,00	1		1			4,59	5,23
	18:00	20,42	20,42	0,00	1	1	1			1,91	1,54
	19:00	22,85	22,84	0,01	1	1	1			3,92	3,97
	20:00	23,25	23,21	0,04	1	1	1			4,37	4,37
	21:00	21,78	21,69	0,09	1	1	1			2,99	2,91
	22:00	19,67	19,43	0,25	1	1	1			2,67	2,67
	23:00	17,23	16,74	0,48	1		1			4,56	4,49

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στο ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο διάστημα 10:15 με 13:53. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε το διάστημα 10:45 με 13:05 πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης