

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	15,21	12,87	2,34	1	1				3,38	3,57
	01:00	14,01	12,52	1,49	1	1				2,15	2,37
	02:00	13,56	11,76	1,80	1	1				2,09	1,92
	03:00	13,29	11,55	1,74	1	1				1,99	1,65
	04:00	13,17	11,59	1,58	1	1				1,86	1,53
	05:00	13,88	12,35	1,53	1	1				2,43	2,24
	06:00	15,26	13,56	1,70	1	1				3,37	3,62
	07:00	17,96	16,79	1,17	1	1				4,31	6,29
	08:00	16,93	16,65	0,29		1	1			3,78	3,56
	09:00	16,75	16,60	0,15		1	1			3,42	3,37
	10:00	18,16	17,71	0,45		1	1			4,70	4,78
	11:00	18,51	17,99	0,52		1	1			5,08	5,13
	12:00	18,36	17,94	0,42		1	1			4,93	4,98
	13:00	18,29	17,89	0,40		1	1			4,87	4,91
	14:00	18,34	17,86	0,48		1	1			4,93	4,96
	15:00	18,66	18,39	0,27		1	1			5,24	5,29
	16:00	19,03	18,61	0,42		1	1			5,65	5,65
	17:00	19,30	18,78	0,52		1	1			5,91	5,92
	18:00	21,15	20,52	0,64	1	1	1			4,50	4,50
	19:00	22,91	22,11	0,80	1	1	1			4,01	4,03
	20:00	23,01	22,48	0,53	1	1	1			4,15	4,13
	21:00	21,61	20,93	0,68	1	1	1			2,76	2,73
	22:00	19,67	19,36	0,31	1	1	1			1,33	1,33
	23:00	17,61	17,13	0,48	1	1				5,02	5,97

Το διάστημα 8:00-18:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 8:45-9:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 8:50 και έπειτα. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 22:00 και έπειτα. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 23:20 και έπειτα. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της μέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης