

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	15,43	14,99	0,43	1	1				3,85	3,79
	01:00	14,16	13,79	0,37	1	1				2,51	2,52
	02:00	13,53	13,20	0,33	1	1				1,95	1,89
	03:00	13,26	12,96	0,30	1	1				2,15	2,15
	04:00	13,04	12,78	0,26	1	1				1,89	1,40
	05:00	13,42	13,12	0,30	1	1				2,09	1,78
	06:00	14,47	14,40	0,07	1	1				2,69	2,83
	07:00	16,52	16,31	0,21	1	1				4,54	4,88
	08:00	18,26	18,01	0,25		1	1			4,72	4,88
	09:00	18,23	18,05	0,18		1	1			5,02	4,85
	10:00	17,11	16,96	0,15		1	1			3,80	3,73
	11:00	17,67	17,06	0,61		1	1			4,37	4,29
	12:00	17,55	16,69	0,85		1	1			4,24	4,17
	13:00	18,19	17,16	1,03		1	1			4,82	4,81
	14:00	17,53	16,49	1,04		1	1			4,27	4,15
	15:00	16,91	15,68	1,23		1	1			3,50	3,53
	16:00	17,45	16,30	1,15		1	1			4,04	4,07
	17:00	18,80	17,68	1,12		1	1			5,34	5,42
	18:00	20,33	19,22	1,11		1	1			6,72	6,96
	19:00	21,99	21,04	0,95		1	1			7,68	7,70
	20:00	21,69	21,15	0,54		1	1			7,59	7,59
	21:00	20,20	19,69	0,52		1	1			6,82	6,82
	22:00	18,59	18,38	0,21		1	1			5,27	5,21
	23:00	17,30	17,25	0,05		1	1			3,74	3,74

Το διάστημα 8:00-18:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 9:50-10:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 11:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 14:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης