ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	15,73	15,73	0,00	1		1			3,36	3,36
	01:00	14,58	14,58	0,00	1		1			2,02	1,85
	02:00	13,74	13,72	0,01	1		1			1,63	1,63
	03:00	13,30	13,26	0,04	1		1			1,18	1,18
	04:00	13,07	13,07	0,00	1		1			1,04	1,04
	05:00	13,61	13,61	0,00	1		1			1,44	1,44
	06:00	14,30	14,30	0,00	1		1			1,97	1,56
	07:00	15,53	15,53	0,00	1		1			2,74	2,79
	08:00	15,72	15,72	0,00	1		1			2,95	2,98
	09:00	15,28	15,23	0,04	1		1			2,51	2,54
	10:00	15,75	15,61	0,13	1		1			3,00	3,01
	11:00	16,92	16,88	0,04	1		1			4,13	4,19
	12:00	17,76	17,73	0,03	1		1			4,98	5,02
	13:00	17,55	17,50	0,04	1		1			4,81	4,81
	14:00	17,09	17,03	0,06	1		1			4,38	4,35
	15:00	17,32	17,32	0,01	1		1			4,59	4,59
	16:00	17,05	17,02	0,03	1		1			4,67	4,31
	17:00	19,28	19,26	0,02	1	1	1			1,77	1,77
	18:00	21,26	21,23	0,03	1	1	1			2,40	2,39
	19:00	21,33	21,28	0,05	1	1	1			2,48	2,45
	20:00	21,08	20,92	0,15	1	1	1			2,20	2,20
	21:00	19,78	19,72	0,06	1	1	1			1,74	1,74
	22:00	17,77	17,15	0,61	1	1	1			3,19	3,19
	23:00	15,97	15,23	0,73	1		1			3,33	3,23

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 0:05 και έπειτα. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 12:50 και έπειτα. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας απο τις 13:20 και έπειτα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης