

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	14,80	14,05	0,75	1		1			2,07	2,06
	01:00	13,72	13,31	0,41	1		1			1,67	1,67
	02:00	13,30	13,11	0,19	1		1			1,19	1,19
	03:00	13,17	13,09	0,08	1		1			1,14	1,14
	04:00	13,07	13,05	0,03	1		1			1,08	1,08
	05:00	14,06	14,00	0,06	1		1			2,01	2,01
	06:00	15,44	15,28	0,16	1		1			2,80	2,70
	07:00	18,33	18,05	0,28		1	1			4,20	4,95
	08:00	18,97	18,18	0,79		1	1			5,64	5,60
	09:00	20,19	19,09	1,11		1	1			5,61	6,82
	10:00	21,66	21,16	0,50	1	1	1			2,92	2,78
	11:00	22,31	21,76	0,55	1	1	1			3,37	3,43
	12:00	23,79	23,27	0,52	1	1	1			4,86	4,92
	13:00	24,11	23,35	0,76	1	1	1			5,18	5,23
	14:00	23,37	22,86	0,51	1	1	1			4,48	4,49
	15:00	22,11	21,70	0,41	1	1	1			3,17	3,23
	16:00	22,25	21,86	0,39	1	1	1			3,33	3,37
	17:00	23,30	22,95	0,35	1	1	1			4,33	4,42
	18:00	24,39	24,18	0,21	1	1	1			5,49	5,52
	19:00	24,58	24,39	0,18	1	1	1			5,69	5,70
	20:00	24,62	24,45	0,16	1	1	1			5,76	5,74
	21:00	22,96	22,84	0,11	1	1	1			4,16	4,08
	22:00	20,25	20,18	0,07	1	1	1			2,35	2,35
	23:00	17,69	17,59	0,10	1		1			5,01	4,95

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 13:15 και έπειτα. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης