

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	15,74	15,69	0,05	1		1			3,07	3,00
	01:00	14,45	14,44	0,01	1		1			1,85	1,71
	02:00	13,89	13,87	0,02	1		1			1,75	1,75
	03:00	13,65	13,49	0,15	1		1			1,50	1,50
	04:00	13,76	13,75	0,01	1		1			1,57	1,57
	05:00	14,49	14,43	0,06	1		1			2,14	1,75
	06:00	15,98	15,90	0,08	1		1			3,16	3,24
	07:00	17,98	17,91	0,07		1	1			3,69	4,60
	08:00	18,04	17,75	0,29		1	1			4,67	4,66
	09:00	17,73	17,42	0,31		1	1			4,31	4,35
	10:00	18,91	18,63	0,28		1	1			5,50	5,53
	11:00	19,74	19,50	0,24		1	1			6,23	6,36
	12:00	21,14	20,81	0,33	1	1	1			2,68	2,26
	13:00	21,38	20,88	0,50	1	1	1			2,39	2,50
	14:00	22,00	21,26	0,74	1	1	1			3,12	3,12
	15:00	21,32	20,64	0,68	1	1	1			2,41	2,45
	16:00	21,29	20,35	0,94	1	1	1			2,36	2,42
	17:00	22,99	21,42	1,57	1	1	1			3,94	4,11
	18:00	24,37	22,59	1,78	1	1	1			5,42	5,49
	19:00	24,55	22,00	2,54	1	1	1			5,50	5,67
	20:00	24,54	22,66	1,88	1	1	1			5,59	5,66
	21:00	23,24	22,93	0,31	1	1	1			4,43	4,36
	22:00	20,88	20,78	0,10	1	1	1			2,21	2,00
	23:00	18,21	18,07	0,14	1		1			3,70	5,47

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης