

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	16,23	15,76	0,47	1		1			3,48	3,49
	01:00	14,81	14,31	0,50	1		1			2,04	2,07
	02:00	14,24	13,88	0,37	1		1			1,89	1,50
	03:00	13,71	13,16	0,55	1		1			1,53	1,53
	04:00	13,84	13,73	0,11	1		1			1,68	1,68
	05:00	14,31	13,73	0,58	1		1			1,96	1,57
	06:00	14,72	14,03	0,69	1		1			2,08	1,98
	07:00	14,45	14,02	0,43		1	1			1,63	1,63
	08:00	18,15	16,89	1,26		1	1			4,74	4,77
	09:00	20,65	19,79	0,85		1	1			6,48	7,23
	10:00	23,51	22,62	0,88	1	1	1			4,77	4,63
	11:00	22,91	21,47	1,44	1	1	1			4,16	4,04
	12:00	22,83	21,17	1,66	1	1	1			3,95	3,95
	13:00	22,53	21,64	0,90	1	1	1			3,72	3,66
	14:00	21,24	20,73	0,51	1	1	1			2,40	2,36
	15:00	20,55	20,45	0,10	1	1	1			1,83	1,67
	16:00	20,96	20,95	0,00	1	1	1			2,19	2,08
	17:00	22,66	22,61	0,05	1	1	1			3,73	3,78
	18:00	24,57	24,52	0,05	1	1	1			5,67	5,69
	19:00	24,96	24,87	0,09	1	1	1			6,08	6,09
	20:00	24,51	24,35	0,16	1	1	1			5,68	5,64
	21:00	22,95	22,79	0,16	1	1	1			4,12	4,07
	22:00	20,63	20,31	0,32	1	1	1			2,00	1,75
	23:00	18,04	17,32	0,72	1		1			3,43	5,30

Το διάστημα 8:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Μερική διακοπή στο διάστημα 06:45-08:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 06:45 ως 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης