

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	10,500	13,000	13,000	22,400		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	14,75	12,14	2,61	1	1				2,85	3,11
	01:00	14,09	12,02	2,07	1	1				2,19	2,45
	02:00	13,46	11,60	1,87	1	1				2,24	1,82
	03:00	13,52	11,92	1,59	1	1				2,11	1,88
	04:00	13,53	11,77	1,76	1	1				2,37	1,89
	05:00	13,95	11,86	2,09	1	1				2,20	2,31
	06:00	15,27	12,02	3,25	1	1				3,32	3,63
	07:00	17,13	12,23	4,90	1	1				5,17	5,49
	08:00	17,06	12,23	4,82	1	1				5,13	5,42
	09:00	17,05	12,26	4,79	1	1				5,15	5,41
	10:00	16,51	12,35	4,16	1	1				4,59	4,87
	11:00	17,46	12,89	4,57	1	1				5,44	5,82
	12:00	17,62	12,86	4,77					1	5,91	6,17
	13:00	17,16	11,55	5,61					1	5,92	6,01
	14:00	16,66	11,19	5,47					1	5,75	5,83
	15:00	15,36	10,47	4,89					1	5,29	5,38
	16:00	16,02	10,78	5,24					1	5,49	5,61
	17:00	18,13	12,31	5,82					1	6,24	6,35
	18:00	19,37	13,33	6,04					1	6,67	6,78
	19:00	21,71	15,16	6,55					1	7,48	7,60
	20:00	22,74	15,76	6,97	1				1	7,86	7,96
	21:00	21,07	14,19	6,88	1	1				7,28	7,37
	22:00	18,92	12,51	6,41	1	1				6,53	6,62
	23:00	16,75	11,95	4,80	1	1				4,90	5,11

Το διάστημα 08:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 10:00 – 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2. Το διάστημα 12:00 – 21:00 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 5. Καθ'όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση