

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	15,06	11,96	3,10	1	1				3,15	3,42
	01:00	14,06	11,91	2,15	1	1				2,38	2,42
	02:00	13,54	11,97	1,57	1	1				2,21	1,90
	03:00	13,58	11,50	2,09	1	1				2,16	1,94
	04:00	13,53	11,96	1,58	1	1				2,11	1,89
	05:00	14,28	12,01	2,27	1	1				2,38	2,64
	06:00	15,35	12,89	2,46	1	1				3,55	3,71
	07:00	16,76	12,15	4,61	1	1				4,98	5,12
	08:00	18,15	12,61	5,54	1	1				6,19	6,35
	09:00	18,64	13,30	5,34	1			1		5,88	5,90
	10:00	17,19	13,09	4,10	1			1		4,39	4,45
	11:00	18,35	13,21	5,14	1			1		5,46	5,61
	12:00	17,18	13,25	3,93	1			1		4,35	4,44
	13:00	17,34	13,13	4,21	1			1		4,31	4,61
	14:00	16,76	13,04	3,72	1			1		3,80	4,02
	15:00	15,83	13,20	2,64	1			1		2,82	3,10
	16:00	16,67	13,58	3,09	1		1			3,92	3,93
	17:00	18,19	13,38	4,81	1		1			5,18	5,46
	18:00	19,61	13,34	6,26	1		1			6,48	6,86
	19:00	22,06	14,67	7,40	1		1			7,57	7,72
	20:00	22,88	15,30	7,57	1		1			7,80	8,01
	21:00	20,92	13,81	7,11	1			1		7,25	7,32
	22:00	18,59	13,02	5,57	1			1		5,66	5,85
	23:00	16,46	13,01	3,45	1			1		3,51	3,72

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 06:30 με 12:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση