

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	0,800	0,900		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	3,09	3,04	0,05		1			0,95	0,02
	01:00	2,98	2,94	0,04		1			0,95	0,01
	02:00	2,90	2,88	0,02		1			0,95	0,01
	03:00	2,92	2,91	0,02		1			0,95	0,01
	04:00	2,90	2,81	0,09		1			0,95	0,02
	05:00	2,99	2,86	0,13		1			0,95	0,02
	06:00	3,21	3,07	0,14		1			0,95	0,02
	07:00	3,40	3,38	0,02		1			0,95	0,00
	08:00	3,29	3,28	0,01		1			0,95	0,00
	09:00	3,15	3,05	0,09		1			0,95	0,01
	10:00	3,02	2,83	0,18		1			0,95	0,02
	11:00	3,04	2,89	0,16		1			0,95	0,06
	12:00	3,05	2,78	0,27		1			0,95	0,11
	13:00	3,07	2,79	0,29		1			0,95	0,12
	14:00	3,07	2,76	0,31		1			0,95	0,12
	15:00	3,16	2,95	0,21		1			0,95	0,08
	16:00	3,24	3,08	0,16		1			0,95	0,06
	17:00	3,50	3,44	0,06		1			0,95	0,02
	18:00	4,05	4,01	0,05		1		1	0,95	0,05
	19:00	4,33	4,29	0,04		1		1	0,95	0,06
	20:00	4,12	4,08	0,03		1		1	0,95	0,05
	21:00	3,79	3,79	0,00		1		1	0,95	0,02
	22:00	3,54	3,54	0,00		1			0,95	0,00
	23:00	3,30	3,30	0,00		1			0,95	0,00

Το διάστημα 8:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 3:55-10:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης