

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	61	62	63	66	67	68	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026	00:00	2,60	2,59	0,01	0,00			1			1		0,62	0,46
	01:00	2,37	2,37	0,00	0,00			1			1		0,53	0,44
	02:00	2,24	2,19	0,04	0,00			1		1			0,62	0,72
	03:00	2,18	2,15	0,03	0,00					1	1		0,62	0,43
	04:00	2,19	2,19	0,00	0,00					1	1		0,63	0,44
	05:00	2,24	2,24	0,00	0,00					1	1		0,64	0,49
	06:00	2,39	2,39	0,00	0,00					1	1		0,64	0,64
	07:00	2,60	2,24	0,00	0,36					1	1		0,64	0,54
	08:00	2,84	2,44	0,00	0,40					1	1		0,64	0,77
	09:00	2,93	2,50	0,04	0,40					1	1		0,64	0,83
	10:00	3,14	2,67	0,07	0,40			1			1		0,63	0,73
	11:00	3,08	2,49	0,19	0,40			1			1		0,64	0,62
	12:00	3,25	2,50	0,35	0,40			1			1		0,64	0,77
	13:00	3,14	2,45	0,29	0,40			1			1		0,64	0,68
	14:00	3,04	2,32	0,32	0,40			1			1		0,64	0,66
	15:00	3,08	2,42	0,26	0,40			1		1	1		0,64	0,75
	16:00	3,00	2,35	0,25	0,40			1			1		0,64	0,55
	17:00	3,09	2,47	0,22	0,40			1			1		0,64	0,63
	18:00	3,35	2,75	0,20	0,40			1			1		0,64	0,83
	19:00	3,74	2,76	0,38	0,60			1			1		0,64	0,94
	20:00	3,63	2,87	0,36	0,40			1		1	1		0,64	0,80
	21:00	3,34	2,64	0,31	0,40			1			1		0,64	0,76
	22:00	3,04	2,21	0,38	0,45			1			1		0,63	0,59
	23:00	2,71	2,00	0,26	0,45			1			1		0,51	0,26

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 18:00 – 20:15 και από τις 22:46 και έπειτα το σύστημα εποπτείας του ΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης