

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	61	62	63	66	67	68	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026	00:00	2,93	2,55	0,37	0,01			1			1		0,64	0,78
	01:00	2,56	2,28	0,28	0,00					1	1		0,64	0,81
	02:00	2,40	2,23	0,17	0,00					1	1		0,64	0,65
	03:00	2,28	2,14	0,14	0,00					1	1		0,64	0,53
	04:00	2,21	2,06	0,15	0,00					1	1		0,63	0,46
	05:00	2,20	2,17	0,02	0,00					1	1		0,63	0,44
	06:00	2,34	2,32	0,02	0,00					1	1		0,64	0,58
	07:00	2,50	2,47	0,02	0,00					1	1		0,64	0,74
	08:00	2,91	2,91	0,00	0,00			1		1	1		0,63	0,87
	09:00	3,08	3,08	0,00	0,00			1			1		0,64	0,93
	10:00	3,19	3,19	0,00	0,00			1			1		0,64	0,98
	11:00	3,17	3,17	0,00	0,00			1		1	1		0,64	0,61
	12:00	3,18	3,18	0,00	0,00			1		1	1		0,63	0,58
	13:00	3,19	2,84	0,00	0,36			1			1		0,64	0,74
	14:00	3,15	2,75	0,00	0,40			1			1		0,64	0,69
	15:00	2,99	2,59	0,00	0,40			1			1		0,63	0,53
	16:00	2,93	2,53	0,00	0,40					1	1		0,63	0,75
	17:00	3,10	2,70	0,00	0,40					1	1	1	0,64	0,74
	18:00	3,49	3,09	0,00	0,40					1	1	1	0,64	0,87
	19:00	3,77	3,17	0,00	0,60					1	1	1	0,64	0,97
	20:00	3,85	3,25	0,00	0,60					1	1	2	0,64	0,99
	21:00	3,84	3,24	0,00	0,60					1	1	1	0,64	0,98
	22:00	3,51	3,09	0,02	0,40					1	1	1	0,64	0,88
	23:00	3,15	2,70	0,05	0,40					1	1	1	0,64	0,82

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης