

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	61	62	63	66	67	68	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	2,88	2,25	0,63	0,00				1	1	1		0,63	0,60
	01:00	2,71	2,08	0,63	0,00					1	1		0,64	0,69
	02:00	2,51	1,88	0,63	0,00					1	1		0,64	0,66
	03:00	2,46	1,83	0,63	0,00						1		0,64	0,77
	04:00	2,42	1,79	0,63	0,00						1		0,64	0,76
	05:00	2,41	1,78	0,63	0,00						1		0,64	0,76
	06:00	2,64	2,01	0,63	0,00						1		0,64	0,83
	07:00	2,89	2,25	0,63	0,00					1	1		0,64	0,90
	08:00	3,14	2,57	0,57	0,00					1	1		0,64	0,96
	09:00	3,47	3,11	0,36	0,00			1		1	1		0,63	0,76
	10:00	3,57	2,83	0,63	0,11			1			1		0,64	0,99
	11:00	3,57	2,86	0,63	0,09			1			1		0,64	0,99
	12:00	3,54	2,89	0,63	0,03			1			1		0,64	0,99
	13:00	3,58	2,88	0,63	0,07			1			1		0,64	0,99
	14:00	3,61	2,90	0,63	0,08			1			1		0,64	0,99
	15:00	3,51	2,84	0,63	0,04			1			1		0,64	0,99
	16:00	3,40	2,75	0,63	0,02			1			1		0,64	0,96
	17:00	3,49	2,82	0,63	0,05			1			1		0,64	0,99
	18:00	3,67	3,04	0,63	0,00			1			1		0,64	0,99
	19:00	4,06	3,35	0,63	0,08			1		1	1		0,64	0,98
	20:00	4,29	3,55	0,63	0,11			1		1	1		0,64	0,99
	21:00	3,99	3,36	0,63	0,00			1		1	1		0,64	0,98
	22:00	3,73	3,10	0,63	0,00			1		1	1		0,64	0,83
	23:00	3,56	3,10	0,46	0,00			1		1	1		0,63	0,58

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας καθ'όλη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:50 ως 09:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση