

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,000	1,000	2,300	0,700		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	61	62	63	66	67	68	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	2,60	2,50	0,09	0,01				1		1		0,64	0,86
	01:00	2,42	2,35	0,07	0,00				1		1		0,64	0,70
	02:00	2,31	2,19	0,12	0,00				1		1		0,64	0,56
	03:00	2,22	2,11	0,11	0,00				1		1		0,64	0,48
	04:00	2,16	2,01	0,15	0,00				1		1		0,62	0,39
	05:00	1,95	1,84	0,10	0,00				1		1		0,55	0,30
	06:00	2,47	2,33	0,14	0,00			1			1		0,46	0,22
	07:00	2,58	2,33	0,25	0,00			1			1		0,56	0,34
	08:00	2,91	2,81	0,09	0,00			1			1		0,64	0,71
	09:00	3,27	3,11	0,17	0,00			1			1		0,64	0,98
	10:00	3,32	3,24	0,08	0,00			1	1		1		0,64	0,79
	11:00	3,43	3,37	0,07	0,00			1	1		1		0,64	0,79
	12:00	3,41	2,98	0,08	0,35			1			1		0,63	0,82
	13:00	3,46	3,00	0,06	0,40			1			1		0,64	0,91
	14:00	3,39	2,87	0,12	0,40			1			1		0,64	0,86
	15:00	3,39	2,72	0,26	0,40			1			1		0,64	0,80
	16:00	3,29	2,68	0,22	0,40			1			1		0,64	0,75
	17:00	3,28	2,60	0,28	0,40			1			1		0,64	0,73
	18:00	3,52	2,87	0,26	0,40			1			1		0,64	0,90
	19:00	3,80	3,09	0,32	0,40			1			1		0,64	0,98
	20:00	3,93	3,21	0,22	0,50			1			1		0,64	0,99
	21:00	3,67	3,10	0,07	0,50			1			1		0,64	0,97
	22:00	3,42	2,98	0,03	0,40			1			1		0,64	0,90
	23:00	3,17	2,61	0,16	0,40			1			1		0,63	0,62

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας καθ'όλη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή το διάστημα 05:43-05:57 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση