

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,000	2,000	1,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	61	62	63	66	67	68	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026	00:00	2,70	2,70	0,00	0,00			1			1		0,63	0,57
	01:00	2,45	2,38	0,07	0,00			1			1		0,62	0,52
	02:00	2,26	2,23	0,03	0,00					1	1		0,64	0,52
	03:00	2,18	2,15	0,03	0,00					1	1		0,63	0,44
	04:00	2,14	1,99	0,15	0,00					1	1		0,63	0,40
	05:00	2,19	2,00	0,20	0,00					1	1		0,63	0,44
	06:00	2,31	2,30	0,01	0,00					1	1		0,64	0,57
	07:00	2,57	2,42	0,15	0,00			1			1		0,53	0,59
	08:00	3,11	2,94	0,17	0,00			1			1		0,45	0,91
	09:00	3,59	3,48	0,09	0,02			1		1	1		0,45	0,98
	10:00	3,48	3,29	0,20	0,00			1		1	1		0,45	0,92
	11:00	3,27	3,15	0,12	0,00			1		1	1		0,45	0,74
	12:00	3,35	2,74	0,17	0,44			1			1		0,45	0,80
	13:00	3,53	2,84	0,18	0,50			1			1		0,45	0,91
	14:00	3,51	2,82	0,20	0,50			1			1		0,45	0,90
	15:00	3,41	2,71	0,20	0,50			1			1		0,45	0,83
	16:00	3,46	2,76	0,20	0,50			1			1		0,45	0,86
	17:00	3,64	3,13	0,20	0,31			1			1		0,45	0,94
	18:00	4,04	3,51	0,12	0,41			1		1	1		0,45	0,98
	19:00	4,11	3,56	0,05	0,50			1		1	1		0,55	0,95
	20:00	4,01	3,44	0,07	0,50			1		1	1		0,64	0,89
	21:00	3,74	3,24	0,00	0,50			1		1	1		0,64	0,82
	22:00	3,42	3,39	0,01	0,01			1		1	1		0,64	0,82
	23:00	3,02	2,89	0,13	0,00			1		1	1		0,63	0,65

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές και απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης