

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	81			1	1	
	01:00	79			1	1	
	02:00	77			1	1	
	03:00	75			1	1	
	04:00	67			1	1	
	05:00	73			1	1	
	06:00	75		1	1	1	
	07:00	80		1	1		
	08:00	74		1	1		
	09:00	77		1	1		
	10:00	75		1	1		
	11:00	77		1	1		
	12:00	84		1	1	1	
	13:00	82			1	1	
	14:00	82		1		1	
	15:00	81		1		1	
	16:00	75		1		1	
	17:00	76		1		1	
	18:00	81		1		1	
	19:00	85		1		1	
	20:00	86		1		1	
	21:00	81		1		1	
	22:00	81		1		1	
	23:00	77		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	69				1	
	01:00	63				1	
	02:00	60				1	
	03:00	59				1	
	04:00	60				1	
	05:00	64				1	
	06:00	65		1	1	1	
	07:00	70		1	1		
	08:00	70		1	1		
	09:00	72		1	1		
	10:00	69		1	1		
	11:00	80		1	1		
	12:00	87		1	1		1
	13:00	85			1		1
	14:00	84		1	1		
	15:00	82		1	1		
	16:00	80		1	1		
	17:00	77		1	1		
	18:00	78		1	1		
	19:00	78		1	1		
	20:00	80		1	1		
	21:00	76		1	1		
	22:00	79		1	1		
	23:00	77		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026	00:00	71		1	1		
	01:00	67		1	1		
	02:00	67		1	1		
	03:00	64		1	1		
	04:00	62		1	1		
	05:00	70		1	1		
	06:00	76		1	1		
	07:00	69		1	1		
	08:00	72		1	1		
	09:00	83		1	1		
	10:00	101					1
	11:00	101					1
	12:00	105					1
	13:00	96					1
	14:00	99					1
	15:00	96					1
	16:00	86					1
	17:00	82					1
	18:00	90					1
	19:00	92					1
	20:00	96					1
	21:00	97					1
	22:00	101					1
	23:00	97					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026	00:00	82					1
	01:00	80					1
	02:00	76					1
	03:00	75					1
	04:00	74					1
	05:00	74					1
	06:00	79					1
	07:00	79					1
	08:00	87					1
	09:00	103					1
	10:00	106					1
	11:00	88					1
	12:00	79		1	1	1	
	13:00	66		1	1	1	
	14:00	66		1	1		
	15:00	75		1	1		
	16:00	80		1	1		
	17:00	79		1	1		
	18:00	76		1	1		
	19:00	79		1	1		
	20:00	81		1	1		
	21:00	80		1	1		
	22:00	80		1	1		
	23:00	74		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	67				1	
	01:00	63				1	
	02:00	64				1	
	03:00	65				1	
	04:00	58				1	
	05:00	64				1	
	06:00	65				1	
	07:00	71				1	
	08:00	77		1	1		
	09:00	79		1	1		
	10:00	69		1	1		
	11:00	73		1	1		
	12:00	79		1	1		
	13:00	78		1	1		
	14:00	86		1		1	
	15:00	80		1		1	
	16:00	67		1		1	
	17:00	65		1		1	
	18:00	68		1		1	
	19:00	77		1		1	
	20:00	76		1		1	
	21:00	71		1		1	
	22:00	78		1		1	
	23:00	83			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	71			1	1	
	01:00	66				1	
	02:00	64				1	
	03:00	61				1	
	04:00	62				1	
	05:00	61				1	
	06:00	64				1	
	07:00	70				1	
	08:00	73		1		1	
	09:00	78		1	1	1	
	10:00	73		1	1		
	11:00	74		1	1		
	12:00	79		1	1		
	13:00	77		1	1		
	14:00	68		1		1	
	15:00	65		1		1	
	16:00	68		1		1	
	17:00	77		1		1	
	18:00	72		1		1	
	19:00	77		1		1	
	20:00	72		1		1	
	21:00	71		1		1	
	22:00	71				1	
	23:00	66				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026	00:00	66				1	
	01:00	67				1	
	02:00	70				1	
	03:00	59				1	
	04:00	57				1	
	05:00	62				1	
	06:00	66				1	
	07:00	68				1	
	08:00	69		1	1		
	09:00	71		1	1		
	10:00	74		1	1		
	11:00	80		1		1	
	12:00	76		1		1	
	13:00	69		1		1	
	14:00	71		1		1	
	15:00	68		1		1	
	16:00	62		1		1	
	17:00	66		1		1	
	18:00	69		1		1	
	19:00	75		1		1	
	20:00	90		1		1	
	21:00	82		1		1	
	22:00	72		1		1	
	23:00	69				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης