

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	90					1
	01:00	91			1	1	
	02:00	91			1	1	
	03:00	86			1	1	
	04:00	83			1	1	
	05:00	83			1	1	
	06:00	90			1	1	
	07:00	87		1		1	
	08:00	96		1		1	
	09:00	106		1		1	
	10:00	101			1	1	
	11:00	97			1	1	
	12:00	97			1	1	
	13:00	93			1	1	
	14:00	81			1	1	
	15:00	94			1	1	
	16:00	80			1	1	
	17:00	73			1	1	
	18:00	78			1	1	
	19:00	88			1	1	
	20:00	91			1	1	
	21:00	84			1	1	
	22:00	85		1		1	
	23:00	90		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	73		1		1	
	01:00	66		1		1	
	02:00	65		1		1	
	03:00	64		1		1	
	04:00	62		1		1	
	05:00	65		1	1		
	06:00	68		1	1		
	07:00	74		1	1		
	08:00	80		1	1		
	09:00	92		1	1		
	10:00	82					1
	11:00	78					1
	12:00	79					1
	13:00	77					1
	14:00	82					1
	15:00	86					1
	16:00	91					1
	17:00	84			1	1	
	18:00	81			1	1	
	19:00	87			1	1	
	20:00	88			1	1	
	21:00	85			1	1	
	22:00	79			1	1	
	23:00	78			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	80			1	1	
	01:00	72			1	1	
	02:00	64			1	1	
	03:00	62			1	1	
	04:00	59			1	1	
	05:00	64		1	1		
	06:00	64		1	1		
	07:00	69		1	1		
	08:00	75		1	1		
	09:00	87		1	1		
	10:00	76			1	1	
	11:00	73			1	1	
	12:00	73			1	1	
	13:00	78			1	1	
	14:00	76			1	1	
	15:00	78			1	1	
	16:00	82			1	1	
	17:00	78			1	1	
	18:00	82			1	1	
	19:00	91			1	1	
	20:00	90			1	1	
	21:00	86			1	1	
	22:00	79			1	1	
	23:00	76			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	79			1	1	
	01:00	69			1	1	
	02:00	61			1	1	
	03:00	59			1	1	
	04:00	58			1	1	
	05:00	62			1	1	
	06:00	62			1	1	
	07:00	67				1	
	08:00	71			1	1	
	09:00	81			1	1	
	10:00	69			1	1	
	11:00	72			1	1	
	12:00	74			1	1	
	13:00	72		1	1		
	14:00	72		1	1		
	15:00	71		1	1		
	16:00	72		1	1		
	17:00	66		1	1		
	18:00	69		1	1		
	19:00	82		1	1		
	20:00	88		1	1		
	21:00	80		1	1		
	22:00	77		1	1		
	23:00	71		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	66				1	
	01:00	73				1	
	02:00	60				1	
	03:00	61				1	
	04:00	59				1	
	05:00	63				1	
	06:00	63				1	
	07:00	67				1	
	08:00	68		1	1		
	09:00	69		1	1		
	10:00	74		1	1		
	11:00	76		1	1		
	12:00	83		1	1		
	13:00	85		1	1		
	14:00	84		1	1		
	15:00	76		1	1		
	16:00	69		1	1		
	17:00	70		1	1		
	18:00	78		1	1		
	19:00	79		1	1		
	20:00	84		1	1		
	21:00	89		1	1		
	22:00	93		1	1		
	23:00	83		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	73				1	
	01:00	71				1	
	02:00	67				1	
	03:00	66				1	
	04:00	63				1	
	05:00	66				1	
	06:00	70				1	
	07:00	70				1	
	08:00	59		1	1		
	09:00	42		1	1	1	
	10:00	35			1		
	11:00	81			1	1	
	12:00	73			1	1	
	13:00	71			1	1	
	14:00	79			1	1	
	15:00	82			1	1	
	16:00	77			1	1	
	17:00	72			1	1	
	18:00	77			1	1	
	19:00	82			1	1	
	20:00	79			1	1	
	21:00	81		1	1		
	22:00	77		1	1		
	23:00	70		1	1		

Το διάστημα 08:40 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	65		1	1		
	01:00	63		1	1		
	02:00	61		1	1		
	03:00	61		1	1		
	04:00	59		1	1		
	05:00	63		1	1		
	06:00	65		1	1		
	07:00	69				1	
	08:00	78		1		1	
	09:00	90		1		1	
	10:00	90		1		1	
	11:00	89		1		1	
	12:00	98		1		1	
	13:00	96		1		1	
	14:00	89		1		1	
	15:00	88		1		1	
	16:00	93		1		1	
	17:00	84		1		1	
	18:00	88		1		1	
	19:00	97		1		1	
	20:00	95		1		1	
	21:00	94		1		1	
	22:00	92			1	1	
	23:00	87			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης