

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	64		1	1		
	01:00	61		1	1		
	02:00	61		1	1		
	03:00	59		1	1		
	04:00	59		1	1		
	05:00	58		1	1		
	06:00	60		1	1		
	07:00	63		1	1		
	08:00	66		1	1		
	09:00	68		1	1		
	10:00	70		1	1		
	11:00	72		1	1		
	12:00	72		1	1		
	13:00	70		1	1		
	14:00	67		1	1		
	15:00	65		1	1		
	16:00	65		1	1		
	17:00	65		1	1		
	18:00	67		1	1		
	19:00	71		1	1		
	20:00	72		1	1		
	21:00	72		1	1		
	22:00	70		1	1		
	23:00	67		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026	00:00	63		1	1		
	01:00	59		1	1		
	02:00	57		1	1		
	03:00	56		1	1		
	04:00	55		1	1		
	05:00	56		1	1		
	06:00	58		1	1		
	07:00	61		1	1		
	08:00	66		1	1		
	09:00	68		1	1		
	10:00	70		1	1		
	11:00	72		1	1		
	12:00	71		1	1		
	13:00	71		1	1		
	14:00	70		1	1		
	15:00	69		1	1		
	16:00	69		1	1		
	17:00	70		1	1		
	18:00	71		1	1		
	19:00	74		1	1		
	20:00	75		1	1		
	21:00	74		1	1		
	22:00	71		1	1		
	23:00	68		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	00:00	63		1	1		
	01:00	62		1	1		
	02:00	62		1	1		
	03:00	62		1	1		
	04:00	62		1	1		
	05:00	62		1	1		
	06:00	63		1	1		
	07:00	63		1	1		
	08:00	66		1	1		
	09:00	69		1	1		
	10:00	71		1	1		
	11:00	71		1	1		
	12:00	70		1	1		
	13:00	68		1	1		
	14:00	67		1	1		
	15:00	66		1	1		
	16:00	68		1	1		
	17:00	68		1	1		
	18:00	69		1	1		
	19:00	71		1	1		
	20:00	72		1	1		
	21:00	72		1	1		
	22:00	68		1	1		
	23:00	65		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	63		1	1		
	01:00	60		1	1		
	02:00	58		1	1		
	03:00	57		1	1		
	04:00	56		1	1		
	05:00	58		1	1		
	06:00	59		1	1		
	07:00	61		1	1		
	08:00	64		1	1		
	09:00	68		1	1		
	10:00	69		1	1		
	11:00	71		1	1		
	12:00	71		1	1		
	13:00	71		1	1		
	14:00	70		1	1		
	15:00	67		1	1		
	16:00	67		1	1		
	17:00	66		1	1		
	18:00	66		1	1		
	19:00	68		1	1		
	20:00	71		1	1		
	21:00	70		1	1		
	22:00	67		1	1		
	23:00	66		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	58		1	1		
	01:00	55		1	1		
	02:00	54		1	1		
	03:00	53		1	1		
	04:00	53		1	1		
	05:00	54		1	1		
	06:00	55		1	1		
	07:00	58		1	1		
	08:00	63		1	1		
	09:00	66		1	1		
	10:00	68		1	1		
	11:00	68		1	1		
	12:00	67		1	1		
	13:00	66		1	1		
	14:00	65		1	1		
	15:00	64		1	1		
	16:00	63		1	1		
	17:00	63		1	1		
	18:00	64		1	1		
	19:00	66		1	1		
	20:00	69		1	1		
	21:00	68		1	1		
	22:00	66		1	1		
	23:00	63		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026	00:00	62		1	1		
	01:00	58		1	1		
	02:00	55		1	1		
	03:00	51		1	1		
	04:00	48		1	1		
	05:00	47		1	1		
	06:00	47		1	1		
	07:00	48		1	1		
	08:00	51		1	1		
	09:00	56		1	1		
	10:00	60		1	1		
	11:00	65		1	1		
	12:00	69		1	1		
	13:00	70		1	1		
	14:00	68		1	1		
	15:00	69		1	1		
	16:00	68		1	1		
	17:00	67		1	1		
	18:00	69		1	1		
	19:00	72		1	1		
	20:00	72		1	1		
	21:00	70		1	1		
	22:00	69		1	1		
	23:00	65		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026	00:00	55		1	1		
	01:00	52		1	1		
	02:00	51		1	1		
	03:00	51		1	1		
	04:00	52		1	1		
	05:00	53		1	1		
	06:00	56		1	1		
	07:00	58		1	1		
	08:00	60		1	1		
	09:00	62		1	1		
	10:00	63		1	1		
	11:00	64		1	1		
	12:00	64		1	1		
	13:00	63		1	1		
	14:00	62		1	1		
	15:00	62		1	1		
	16:00	62		1	1		
	17:00	63		1	1		
	18:00	65		1	1		
	19:00	66		1	1		
	20:00	66		1	1		
	21:00	63		1	1		
	22:00	60		1	1		
	23:00	56		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης