

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026	00:00	61		1	1		
	01:00	58		1	1		
	02:00	57		1	1		
	03:00	56		1	1		
	04:00	55		1	1		
	05:00	56		1	1		
	06:00	58		1	1		
	07:00	62		1	1		
	08:00	66		1	1		
	09:00	70		1	1		
	10:00	72		1	1		
	11:00	72		1	1		
	12:00	71		1	1		
	13:00	69		1	1		
	14:00	66		1	1		
	15:00	65		1	1		
	16:00	65		1	1		
	17:00	67		1	1		
	18:00	70		1	1		
	19:00	72		1	1		
	20:00	74		1	1		
	21:00	73		1	1		
	22:00	71		1	1		
	23:00	68		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026	00:00	66		1	1		
	01:00	63		1	1		
	02:00	59		1	1		
	03:00	57		1	1		
	04:00	56		1	1		
	05:00	56		1	1		
	06:00	58		1	1		
	07:00	61		1	1		
	08:00	65		1	1		
	09:00	67		1	1		
	10:00	70		1	1		
	11:00	72		1	1		
	12:00	72		1	1		
	13:00	71		1	1		
	14:00	71		1	1		
	15:00	70		1	1		
	16:00	70		1	1		
	17:00	71		1	1		
	18:00	72		1	1		
	19:00	74		1	1		
	20:00	74		1	1		
	21:00	73		1	1		
	22:00	70		1	1		
	23:00	66		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π α ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026	00:00	64		1	1		
	01:00	63		1	1		
	02:00	62		1	1		
	03:00	59		1	1		
	04:00	64		1	1		
	05:00	64		1	1		
	06:00	65		1	1		
	07:00	65		1	1		
	08:00	66		1	1		
	09:00	66		1	1		
	10:00	64		1	1		
	11:00	63		1	1		
	12:00	62		1	1		
	13:00	59		1	1		
	14:00	59		1	1		
	15:00	60		1	1		
	16:00	61		1	1		
	17:00	64		1	1		
	18:00	66		1	1		
	19:00	68		1	1		
	20:00	69		1	1		
	21:00	67		1	1		
	22:00	64		1	1		
	23:00	63		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026	00:00	58		1	1		
	01:00	57		1	1		
	02:00	56		1	1		
	03:00	55		1	1		
	04:00	54		1	1		
	05:00	55		1	1		
	06:00	56		1	1		
	07:00	58		1	1		
	08:00	60		1	1		
	09:00	62		1	1		
	10:00	62		1	1		
	11:00	63		1	1		
	12:00	63		1	1		
	13:00	62		1	1		
	14:00	62		1	1		
	15:00	60		1	1		
	16:00	60		1	1		
	17:00	61		1	1		
	18:00	65		1	1		
	19:00	67		1	1		
	20:00	68		1	1		
	21:00	67		1	1		
	22:00	63		1	1		
	23:00	63		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ α ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026	00:00	56		1	1		
	01:00	55		1	1		
	02:00	53		1	1		
	03:00	53		1	1		
	04:00	52		1	1		
	05:00	52		1	1		
	06:00	53		1	1		
	07:00	56		1	1		
	08:00	59		1	1		
	09:00	60		1	1		
	10:00	61		1	1		
	11:00	60		1	1		
	12:00	59		1	1		
	13:00	57		1	1		
	14:00	56		1	1		
	15:00	56		1	1		
	16:00	56		1	1		
	17:00	58		1	1		
	18:00	61		1	1		
	19:00	64		1	1		
	20:00	65		1	1		
	21:00	64		1	1		
	22:00	60		1	1		
	23:00	58		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	00:00	60		1	1		
	01:00	58		1	1		
	02:00	57		1	1		
	03:00	55		1	1		
	04:00	54		1	1		
	05:00	54		1	1		
	06:00	54		1	1		
	07:00	56		1	1		
	08:00	57		1	1		
	09:00	58		1	1		
	10:00	57		1	1		
	11:00	58		1	1		
	12:00	59		1	1		
	13:00	59		1	1		
	14:00	58		1	1		
	15:00	58		1	1		
	16:00	58		1	1		
	17:00	59		1	1		
	18:00	62		1	1		
	19:00	64		1	1		
	20:00	66		1	1		
	21:00	66		1	1		
	22:00	65		1	1		
	23:00	63		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026	00:00	53		1	1		
	01:00	52		1	1		
	02:00	52		1	1		
	03:00	52		1	1		
	04:00	52		1	1		
	05:00	53		1	1		
	06:00	54		1	1		
	07:00	56		1	1		
	08:00	57		1	1		
	09:00	59		1	1		
	10:00	60		1	1		
	11:00	60		1	1		
	12:00	59		1	1		
	13:00	58		1	1		
	14:00	57		1	1		
	15:00	57		1	1		
	16:00	59		1	1		
	17:00	61		1	1		
	18:00	63		1	1		
	19:00	65		1	1		
	20:00	64		1	1		
	21:00	63		1	1		
	22:00	60		1	1		
	23:00	56		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης