

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,095						1
	01:00	0,092						1
	02:00	0,095						1
	03:00	0,093						1
	04:00	0,102						1
	05:00	0,094						1
	06:00	0,104						1
	07:00	0,112						1
	08:00	0,118						1
	09:00	0,137		1				1
	10:00	0,131		1				1
	11:00	0,129		1				1
	12:00	0,136		1				1
	13:00	0,127		1				1
	14:00	0,119						1
	15:00	0,117						1
	16:00	0,113						1
	17:00	0,120						1
	18:00	0,140		1				1
	19:00	0,141		1				1
	20:00	0,138		1				1
	21:00	0,136		1				1
	22:00	0,122		1				1
	23:00	0,109						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,103						1
	01:00	0,098						1
	02:00	0,095						1
	03:00	0,104						1
	04:00	0,108						1
	05:00	0,097						1
	06:00	0,102						1
	07:00	0,115						1
	08:00	0,133		1				1
	09:00	0,151		1		1		
	10:00	0,170				1		
	11:00	0,174				1		
	12:00	0,165				1		
	13:00	0,159				1		
	14:00	0,156				1		
	15:00	0,155				1		
	16:00	0,161				1		
	17:00	0,164				1		
	18:00	0,185		1		1		
	19:00	0,188		1		1		
	20:00	0,179		1		1		
	21:00	0,189		1		1		
	22:00	0,167				1		
	23:00	0,143				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,109				1		
	01:00	0,096						1
	02:00	0,086						1
	03:00	0,086						1
	04:00	0,095						1
	05:00	0,092						1
	06:00	0,106						1
	07:00	0,052		1				1
	08:00	0,182		1			1	
	09:00	0,152					1	
	10:00	0,127					1	
	11:00	0,150					1	
	12:00	0,144					1	
	13:00	0,154					1	
	14:00	0,149					1	
	15:00	0,158					1	
	16:00	0,154					1	
	17:00	0,157					1	
	18:00	0,176					1	
	19:00	0,186		1			1	
	20:00	0,179		1			1	
	21:00	0,160					1	
	22:00	0,149					1	
	23:00	0,130					1	1

Στο διάστημα μεταξύ 03:15 - 08:00 επικρατούσε γενικευμένο τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει πρόβλημα επικοινωνίας το Σύστημα Εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,101						1
	01:00	0,099						1
	02:00	0,095						1
	03:00	0,095						1
	04:00	0,087						1
	05:00	0,091						1
	06:00	0,098						1
	07:00	0,097						1
	08:00	0,099						1
	09:00	0,117						1
	10:00	0,128		1				1
	11:00	0,132		1				1
	12:00	0,134		1				1
	13:00	0,120						1
	14:00	0,119						1
	15:00	0,108						1
	16:00	0,109						1
	17:00	0,136		1				1
	18:00	0,131		1				1
	19:00	0,154		1				1
	20:00	0,146		1				1
	21:00	0,124						1
	22:00	0,112						1
	23:00	0,113						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,094						1
	01:00	0,089						1
	02:00	0,085						1
	03:00	0,083						1
	04:00	0,103						1
	05:00	0,097						1
	06:00	0,098						1
	07:00	0,101						1
	08:00	0,144		1				1
	09:00	0,147		1				1
	10:00	0,156		1				1
	11:00	0,174		1				1
	12:00	0,165		1				1
	13:00	0,167		1				1
	14:00	0,150		1				1
	15:00	0,138		1				1
	16:00	0,135		1				1
	17:00	0,142		1				1
	18:00	0,159		1				1
	19:00	0,166		1				1
	20:00	0,131		1				1
	21:00	0,126		1				1
	22:00	0,114		1				1
	23:00	0,105						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,092						1
	01:00	0,084						1
	02:00	0,081						1
	03:00	0,083						1
	04:00	0,094						1
	05:00	0,089						1
	06:00	0,093						1
	07:00	0,100						1
	08:00	0,096						1
	09:00	0,116						1
	10:00	0,105						1
	11:00	0,109						1
	12:00	0,112						1
	13:00	0,125		1				1
	14:00	0,107						1
	15:00	0,089						1
	16:00	0,110						1
	17:00	0,108						1
	18:00	0,117						1
	19:00	0,130		1				1
	20:00	0,121						1
	21:00	0,099			1			1
	22:00	0,096		1		1		1
	23:00	0,096		1	1	1		

Στο διάστημα μεταξύ 21:00 - 22:45 το Σύστημα Εποπτείας του ΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,090		1	1			
	01:00	0,069		1	1			
	02:00	0,066		1	1			
	03:00	0,068		1	1			
	04:00	0,082		1	1			
	05:00	0,081		1	1			
	06:00	0,087		1	1			
	07:00	0,093		1	1			
	08:00	0,098						1
	09:00	0,114						1
	10:00	0,151		1				1
	11:00	0,148		1				1
	12:00	0,146		1				1
	13:00	0,129		1				1
	14:00	0,111						1
	15:00	0,102						1
	16:00	0,086						1
	17:00	0,101						1
	18:00	0,128		1				1
	19:00	0,127		1				1
	20:00	0,116		1				1
	21:00	0,107						1
	22:00	0,090						1
	23:00	0,092						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης