

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ο Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,148					1	
	01:00	0,148					1	
	02:00	0,146					1	
	03:00	0,135					1	
	04:00	0,156					1	
	05:00	0,159					1	
	06:00	0,159					1	
	07:00	0,172					1	
	08:00	0,199		1			1	
	09:00	0,213		1			1	
	10:00	0,217				1	1	
	11:00	0,204				1	1	
	12:00	0,200		1			1	
	13:00	0,209		1			1	
	14:00	0,192		1			1	
	15:00	0,172		1			1	
	16:00	0,166					1	
	17:00	0,174					1	
	18:00	0,191		1			1	
	19:00	0,231		1			1	
	20:00	0,199		1			1	
	21:00	0,201		1			1	
	22:00	0,184		1			1	
	23:00	0,166					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,145					1	
	01:00	0,151					1	
	02:00	0,146					1	
	03:00	0,141					1	
	04:00	0,144					1	
	05:00	0,155					1	
	06:00	0,144					1	
	07:00	0,153					1	
	08:00	0,181					1	
	09:00	0,199			1		1	
	10:00	0,207			1		1	
	11:00	0,206			1		1	
	12:00	0,199		1			1	
	13:00	0,203		1			1	
	14:00	0,190		1			1	
	15:00	0,175					1	
	16:00	0,159					1	
	17:00	0,164					1	
	18:00	0,189		1			1	
	19:00	0,207		1			1	
	20:00	0,190		1			1	
	21:00	0,191		1			1	
	22:00	0,177		1			1	
	23:00	0,153					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,141					1	
	01:00	0,144					1	
	02:00	0,139					1	
	03:00	0,131					1	
	04:00	0,143					1	
	05:00	0,146					1	
	06:00	0,140					1	
	07:00	0,151					1	
	08:00	0,180		1			1	
	09:00	0,205		1			1	
	10:00	0,203		1			1	
	11:00	0,195		1			1	
	12:00	0,199		1			1	
	13:00	0,221		1			1	
	14:00	0,181		1			1	
	15:00	0,184		1			1	
	16:00	0,166					1	
	17:00	0,176					1	
	18:00	0,198			1		1	
	19:00	0,217			1		1	
	20:00	0,195			1		1	
	21:00	0,192			1		1	
	22:00	0,175			1		1	
	23:00	0,150					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,131					1	
	01:00	0,108					1	
	02:00	0,100					1	
	03:00	0,106					1	
	04:00	0,111					1	
	05:00	0,107					1	
	06:00	0,106				1		
	07:00	0,127				1		
	08:00	0,143				1		
	09:00	0,158				1		
	10:00	0,175				1		
	11:00	0,190		1		1		
	12:00	0,197		1		1		
	13:00	0,206		1		1		
	14:00	0,210		1		1		
	15:00	0,187		1			1	
	16:00	0,181		1			1	
	17:00	0,188		1			1	
	18:00	0,187		1			1	
	19:00	0,214		1			1	
	20:00	0,207		1			1	
	21:00	0,192		1			1	
	22:00	0,168					1	
	23:00	0,128					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,111					1	
	01:00	0,100					1	
	02:00	0,096					1	
	03:00	0,102					1	
	04:00	0,106					1	
	05:00	0,108					1	
	06:00	0,108					1	1
	07:00	0,128					1	1
	08:00	0,160					1	
	09:00	0,188		1			1	
	10:00	0,198		1			1	
	11:00	0,190			1		1	
	12:00	0,193			1		1	
	13:00	0,190		1			1	
	14:00	0,167					1	
	15:00	0,159					1	
	16:00	0,156					1	
	17:00	0,168					1	
	18:00	0,170					1	
	19:00	0,202		1			1	
	20:00	0,188		1			1	
	21:00	0,176					1	
	22:00	0,154					1	
	23:00	0,129					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,109					1	
	01:00	0,101					1	
	02:00	0,108					1	
	03:00	0,094					1	
	04:00	0,106					1	
	05:00	0,101					1	
	06:00	0,107						1
	07:00	0,117						1
	08:00	0,143						1
	09:00	0,157					1	
	10:00	0,157					1	
	11:00	0,156					1	
	12:00	0,155					1	
	13:00	0,176					1	
	14:00	0,154					1	
	15:00	0,150					1	
	16:00	0,162					1	
	17:00	0,161					1	
	18:00	0,181					1	
	19:00	0,200			1		1	
	20:00	0,184			1		1	
	21:00	0,169					1	
	22:00	0,155					1	
	23:00	0,145					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,114					1	
	01:00	0,098					1	
	02:00	0,092					1	
	03:00	0,092					1	
	04:00	0,107					1	
	05:00	0,101					1	
	06:00	0,097					1	1
	07:00	0,113						1
	08:00	0,141						1
	09:00	0,180					1	
	10:00	0,174		1			1	
	11:00	0,179					1	
	12:00	0,173					1	
	13:00	0,156					1	
	14:00	0,164					1	
	15:00	0,151					1	
	16:00	0,155					1	
	17:00	0,157					1	
	18:00	0,160					1	
	19:00	0,183					1	
	20:00	0,188		1			1	
	21:00	0,169					1	
	22:00	0,154					1	
	23:00	0,142					1	

Γενική διακοπή στις 06:10 λόγω βλάβης της G5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης