

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	76		1	1				
	01:00	73		1	1				
	02:00	72		1	1				
	03:00	70		1	1				
	04:00	72		1	1				
	05:00	70		1	1				
	06:00	70		1	1				
	07:00	62		1	1				
	08:00	62		1	1				
	09:00	75		1	1				
	10:00	74		1	1				
	11:00	70		1	1				
	12:00	69		1	1				
	13:00	76		1	1				
	14:00	66		1	1				
	15:00	70		1	1				
	16:00	63		1	1				
	17:00	65		1	1				
	18:00	68		1	1				
	19:00	88		1	1				
	20:00	91		1	1				
	21:00	90		1	1				
	22:00	84		1	1				
	23:00	74		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε ρ ε ι κ ο ύ σ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	72		1	1				
	01:00	68		1	1				
	02:00	68		1	1				
	03:00	70		1	1				
	04:00	69		1	1				
	05:00	68		1	1				
	06:00	72		1	1				
	07:00	61		1	1				
	08:00	58		1	1				
	09:00	65		1	1				
	10:00	66		1	1				
	11:00	73		1	1				
	12:00	90		1	1				
	13:00	82		1	1				
	14:00	85		1	1			1	
	15:00	78						1	
	16:00	76						1	
	17:00	81		1	1			1	
	18:00	75		1	1				
	19:00	100		1	1				
	20:00	109		1	1				
	21:00	108		1	1				
	22:00	96		1	1				
	23:00	92		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	86		1	1				
	01:00	81		1	1				
	02:00	79		1	1				
	03:00	81		1	1				
	04:00	82		1	1				
	05:00	83		1	1				
	06:00	82		1	1				
	07:00	76		1	1				
	08:00	74		1	1				
	09:00	81		1	1				
	10:00	89		1	1				
	11:00	90		1	1				
	12:00	91		1	1				
	13:00	85		1	1				
	14:00	82		1	1				
	15:00	77		1	1				
	16:00	84		1	1				
	17:00	85		1	1				
	18:00	87		1	1				
	19:00	94		1	1				
	20:00	109		1	1				
	21:00	99		1	1				
	22:00	98		1	1				
	23:00	93		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026	00:00	90		1	1				
	01:00	81		1	1				
	02:00	80		1	1				
	03:00	81		1	1				
	04:00	81		1	1				
	05:00	82		1	1				
	06:00	82		1	1				
	07:00	79		1	1				
	08:00	77		1	1				
	09:00	87		1	1				
	10:00	91		1	1				
	11:00	84		1	1				
	12:00	85		1	1				
	13:00	87		1	1				
	14:00	80		1	1				
	15:00	76		1	1				
	16:00	52		1	1				
	17:00	85						1	
	18:00	87						1	
	19:00	98						1	
	20:00	107						1	
	21:00	99						1	
	22:00	93		1	1				
	23:00	96		1	1				

τα μεταξύ 15:58 – 16:05 και 16:34 – 16:58 σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026	00:00	87		1	1				
	01:00	84		1	1				
	02:00	83		1	1				
	03:00	81		1	1				
	04:00	83		1	1				
	05:00	86		1	1				
	06:00	84		1	1				
	07:00	83		1	1				
	08:00	76		1	1				
	09:00	86		1	1				
	10:00	88		1	1				
	11:00	80		1	1				
	12:00	81		1	1				
	13:00	86		1	1				
	14:00	80		1	1				
	15:00	72		1	1				
	16:00	66		1	1				
	17:00	71		1	1				
	18:00	77		1	1				
	19:00	88		1	1				
	20:00	100		1	1				
	21:00	86		1	1				
	22:00	83		1	1				
	23:00	81						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε ρ ε ι κ ο ύ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	76						1	
	01:00	72						1	
	02:00	71						1	
	03:00	71						1	
	04:00	71						1	
	05:00	71						1	
	06:00	70						1	
	07:00	64						1	
	08:00	74						1	
	09:00	76						1	
	10:00	73						1	
	11:00	74						1	
	12:00	68						1	
	13:00	61						1	
	14:00	75						1	
	15:00	59						1	
	16:00	61						1	
	17:00	63						1	
	18:00	66						1	
	19:00	97						1	
	20:00	98						1	
	21:00	88						1	
	22:00	84						1	
	23:00	82						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η ε ρ ε ι κ ο ύ ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	77						1	
	01:00	73						1	
	02:00	71						1	
	03:00	69						1	
	04:00	68						1	
	05:00	71						1	
	06:00	73						1	
	07:00	69						1	
	08:00	59						1	
	09:00	71						1	
	10:00	65						1	
	11:00	67						1	
	12:00	67						1	
	13:00	64						1	
	14:00	57						1	
	15:00	53						1	
	16:00	56						1	
	17:00	60						1	
	18:00	68						1	
	19:00	76						1	
	20:00	93						1	
	21:00	75						1	
	22:00	70						1	
	23:00	68						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης