

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G7	G8	G9
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	1,085	1				1
	01:00	1,020	1				1
	02:00	0,988	1				1
	03:00	0,966	1				1
	04:00	0,968	1				1
	05:00	0,983	1				1
	06:00	1,122	1				1
	07:00	1,078	1				1
	08:00	1,167	1		1		1
	09:00	1,225	1		1		
	10:00	1,194	1		1		
	11:00	1,302	1		1		
	12:00	1,334	1		1		
	13:00	1,280	1		1		
	14:00	1,231	1		1		
	15:00	0,983	1		1		1
	16:00	1,271	1		1		
	17:00	1,253	1		1		
	18:00	1,346	1		1		
	19:00	1,402	1		1		
	20:00	1,369	1		1		
	21:00	1,269	1		1		
	22:00	1,222	1		1		
	23:00	1,206	1		1	1	

Στο διάστημα μεταξύ 15:40 – 15:49 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στη μονάδα G9.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G7	G8	G9
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,039	1		1		
	01:00	0,934	1		1		
	02:00	0,896	1		1		
	03:00	0,885	1		1		
	04:00	0,883	1		1		
	05:00	0,895	1		1		
	06:00	1,012	1		1		
	07:00	0,980	1		1		
	08:00	1,043	1		1		
	09:00	1,063	1		1		
	10:00	1,086	1		1	1	
	11:00	1,127			1	1	
	12:00	1,135			1	1	
	13:00	1,129			1	1	
	14:00	1,145			1	1	
	15:00	1,042			1	1	
	16:00	1,177			1	1	
	17:00	1,127			1	1	
	18:00	1,203			1	1	
	19:00	1,322			1	1	
	20:00	1,315			1	1	
	21:00	1,240			1	1	
	22:00	1,196			1	1	
	23:00	1,065			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G7	G8	G9
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,026			1	1	
	01:00	0,903			1	1	
	02:00	0,874			1	1	
	03:00	0,862			1	1	
	04:00	0,875			1	1	
	05:00	0,864			1	1	
	06:00	0,988			1	1	
	07:00	0,952			1	1	
	08:00	1,015			1	1	
	09:00	0,985			1	1	
	10:00	1,058			1	1	
	11:00	1,092			1	1	
	12:00	1,116			1	1	
	13:00	1,159			1	1	
	14:00	1,125			1	1	
	15:00	1,106			1	1	
	16:00	1,168			1	1	
	17:00	1,167			1	1	
	18:00	1,299			1	1	
	19:00	1,383			1	1	
	20:00	1,324			1	1	
	21:00	1,242			1	1	
	22:00	1,179			1	1	
	23:00	1,044			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G7	G8	G9
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026	00:00	1,016			1	1	
	01:00	0,935			1	1	
	02:00	0,901			1	1	
	03:00	0,899			1	1	
	04:00	0,891			1	1	
	05:00	0,904			1	1	
	06:00	1,026			1	1	
	07:00	0,994			1	1	
	08:00	1,050			1	1	
	09:00	1,096			1	1	
	10:00	1,133			1	1	
	11:00	1,115			1	1	
	12:00	1,164			1	1	
	13:00	1,137			1	1	
	14:00	1,161			1	1	
	15:00	1,082			1	1	
	16:00	1,128			1	1	
	17:00	1,139			1	1	
	18:00	1,188			1	1	
	19:00	1,322			1	1	
	20:00	1,276			1	1	
	21:00	1,199			1	1	
	22:00	1,122			1	1	
	23:00	0,999			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G7	G8	G9
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,977			1	1	
	01:00	0,903			1	1	
	02:00	0,869			1	1	
	03:00	0,870			1	1	
	04:00	0,863			1	1	
	05:00	0,852			1	1	
	06:00	0,939			1	1	
	07:00	0,922			1	1	
	08:00	0,956			1	1	
	09:00	0,941			1	1	
	10:00	0,967			1	1	
	11:00	1,053			1	1	
	12:00	1,142			1	1	
	13:00	1,083			1	1	
	14:00	1,086			1	1	
	15:00	1,000			1	1	
	16:00	1,019			1	1	
	17:00	0,989			1	1	
	18:00	1,085			1	1	
	19:00	1,239			1	1	
	20:00	1,235			1	1	
	21:00	1,173			1	1	
	22:00	1,112			1	1	
	23:00	1,006			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G7	G8	G9
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,945			1	1	
	01:00	0,862			1	1	
	02:00	0,850			1	1	
	03:00	0,844			1	1	
	04:00	0,861			1	1	
	05:00	0,857			1	1	
	06:00	0,968			1	1	
	07:00	0,931			1	1	
	08:00	0,990			1	1	
	09:00	0,998			1	1	
	10:00	0,987			1	1	
	11:00	0,970			1	1	
	12:00	0,955			1	1	
	13:00	0,949			1	1	
	14:00	0,977			1	1	
	15:00	0,963			1	1	
	16:00	1,005			1	1	
	17:00	1,012			1	1	
	18:00	1,105			1	1	
	19:00	1,232			1	1	
	20:00	1,252			1	1	
	21:00	1,202			1	1	
	22:00	1,087			1	1	
	23:00	0,978			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G7	G8	G9
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,916			1	1	
	01:00	0,838			1	1	
	02:00	0,816			1	1	
	03:00	0,835			1	1	
	04:00	0,830			1	1	
	05:00	0,837			1	1	
	06:00	0,934			1	1	
	07:00	0,922			1	1	
	08:00	0,962			1	1	
	09:00	0,962			1	1	
	10:00	0,991			1	1	
	11:00	0,973			1	1	
	12:00	0,990			1	1	
	13:00	1,036			1	1	
	14:00	1,043			1	1	
	15:00	0,977			1	1	
	16:00	1,019			1	1	
	17:00	1,061			1	1	
	18:00	1,170			1	1	
	19:00	1,272			1	1	
	20:00	1,284			1	1	
	21:00	1,187			1	1	
	22:00	1,099			1	1	
	23:00	0,990			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης