

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,361			1					1
	01:00	0,343			1					1
	02:00	0,340			1					1
	03:00	0,332			1					1
	04:00	0,331			1					1
	05:00	0,339			1					1
	06:00	0,359			1					1
	07:00	0,383			1					1
	08:00	0,441			1					1
	09:00	0,482			1					1
	10:00	0,503			1					1
	11:00	0,512			1				1	1
	12:00	0,522			1				1	1
	13:00	0,558			1				1	1
	14:00	0,592			1				1	1
	15:00	0,556			1				1	1
	16:00	0,527			1				1	1
	17:00	0,518			1				1	1
	18:00	0,576			1				1	1
	19:00	0,632			1				1	1
	20:00	0,601			1				1	1
	21:00	0,547			1				1	1
	22:00	0,471			1				1	1
	23:00	0,419			1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,387			1					1
	01:00	0,368			1					1
	02:00	0,358			1					1
	03:00	0,349			1					1
	04:00	0,352			1					1
	05:00	0,355			1					1
	06:00	0,384			1					1
	07:00	0,417			1					1
	08:00	0,475			1					1
	09:00	0,524			1				1	1
	10:00	0,548			1				1	1
	11:00	0,557			1				1	1
	12:00	0,584			1				1	1
	13:00	0,579			1				1	1
	14:00	0,602			1				1	1
	15:00	0,594			1				1	1
	16:00	0,560			1				1	1
	17:00	0,535			1				1	1
	18:00	0,582			1				1	1
	19:00	0,639			1				1	1
	20:00	0,601			1				1	1
	21:00	0,567			1				1	1
	22:00	0,506			1				1	1
	23:00	0,452			1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,421			1					1
	01:00	0,404			1					1
	02:00	0,379			1					1
	03:00	0,340			1					1
	04:00	0,407			1					1
	05:00	0,397			1					1
	06:00	0,415			1					1
	07:00	0,447			1					1
	08:00	0,540			1				1	1
	09:00	0,581			1				1	1
	10:00	0,609			1				1	1
	11:00	0,624			1				1	1
	12:00	0,653			1				1	1
	13:00	0,694			1	1			1	1
	14:00	0,692			1	1			1	1
	15:00	0,665			1				1	1
	16:00	0,656			1				1	1
	17:00	0,640			1				1	1
	18:00	0,744			1	1			1	1
	19:00	0,754			1	1			1	1
	20:00	0,700			1	1			1	1
	21:00	0,629			1				1	1
	22:00	0,605			1				1	1
	23:00	0,541			1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,499			1				1	1
	01:00	0,491			1					1
	02:00	0,476			1					1
	03:00	0,459			1					1
	04:00	0,461			1					1
	05:00	0,475			1					1
	06:00	0,468			1					1
	07:00	0,484			1					1
	08:00	0,505			1				1	1
	09:00	0,503			1		1			1
	10:00	0,574			1		1			1
	11:00	0,646			1		1		1	1
	12:00	0,681			1		1		1	1
	13:00	0,691			1		1		1	1
	14:00	0,645			1				1	1
	15:00	0,608			1				1	1
	16:00	0,614			1				1	1
	17:00	0,625			1				1	1
	18:00	0,670			1				1	1
	19:00	0,670			1	1			1	1
	20:00	0,630			1	1			1	1
	21:00	0,592			1	1			1	
	22:00	0,562			1	1			1	
	23:00	0,534			1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,489	1	1						
	01:00	0,498	1	1						
	02:00	0,458	1	1						
	03:00	0,472	1	1						
	04:00	0,470	1	1						
	05:00	0,464	1	1						
	06:00	0,487	1	1						
	07:00	0,515	1	1						
	08:00	0,585	1	1		1				
	09:00	0,590	1	1		1				
	10:00	0,550	1	1		1				
	11:00	0,527	1	1		1				
	12:00	0,543	1	1		1				
	13:00	0,569	1	1		1				
	14:00	0,596	1	1		1				
	15:00	0,610	1	1		1				
	16:00	0,566	1	1		1				
	17:00	0,577	1	1		1				
	18:00	0,620	1	1		1				
	19:00	0,667	1	1		1				
	20:00	0,601	1	1		1				
	21:00	0,568	1	1		1				
	22:00	0,514	1	1		1				
	23:00	0,471	1	1		1				

Στο διάστημα μεταξύ 12:25 – 17:25 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,461	1	1						
	01:00	0,436	1	1						
	02:00	0,430	1	1						
	03:00	0,431	1	1						
	04:00	0,429	1	1						
	05:00	0,436	1	1						
	06:00	0,459	1	1						
	07:00	0,491	1	1						
	08:00	0,491	1	1						
	09:00	0,554	1	1						
	10:00	0,595	1	1		1				
	11:00	0,632	1	1		1				
	12:00	0,634	1	1		1				
	13:00	0,612	1	1		1				
	14:00	0,631	1	1		1				
	15:00	0,603	1	1		1				
	16:00	0,570	1	1		1				
	17:00	0,567	1	1		1				
	18:00	0,596	1	1		1				
	19:00	0,624	1	1		1				
	20:00	0,594	1	1		1				
	21:00	0,578	1	1		1				
	22:00	0,521	1	1		1				
	23:00	0,498	1	1						

Στο διάστημα μεταξύ 07:56 – 08:04 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο Δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,477	1	1						
	01:00	0,451	1	1						
	02:00	0,454	1	1						
	03:00	0,435	1	1						
	04:00	0,425	1	1						
	05:00	0,432	1	1						
	06:00	0,435	1	1						
	07:00	0,490	1	1						
	08:00	0,514	1	1						
	09:00	0,540	1	1						
	10:00	0,518	1	1						
	11:00	0,575	1	1		1				
	12:00	0,613	1	1		1				
	13:00	0,598	1	1		1				
	14:00	0,555	1	1		1				
	15:00	0,562	1	1						
	16:00	0,528	1	1						
	17:00	0,552	1	1						
	18:00	0,576	1	1		1				
	19:00	0,635	1	1		1				
	20:00	0,593	1	1		1				
	21:00	0,569	1	1		1				
	22:00	0,527	1	1		1				
	23:00	0,475	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης