

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,461	1	1						
	01:00	0,434	1	1						
	02:00	0,418	1	1						
	03:00	0,416	1	1						
	04:00	0,421	1	1						
	05:00	0,431	1	1						
	06:00	0,452	1	1						
	07:00	0,488	1	1						
	08:00	0,517	1	1						
	09:00	0,556	1	1		1				
	10:00	0,569	1	1		1				
	11:00	0,566	1	1		1				
	12:00	0,588	1	1		1				
	13:00	0,608	1	1		1				
	14:00	0,606	1	1		1				
	15:00	0,584	1	1		1				
	16:00	0,554	1	1		1				
	17:00	0,535	1	1		1				
	18:00	0,613	1	1		1				
	19:00	0,628	1	1		1				
	20:00	0,619	1	1		1				
	21:00	0,557	1	1		1				
	22:00	0,422	1	1						
	23:00	0,401	1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,354	1				1			
	01:00	0,337	1				1			
	02:00	0,328	1				1			
	03:00	0,326	1				1			
	04:00	0,326	1				1			
	05:00	0,332	1				1			
	06:00	0,359	1				1			
	07:00	0,378	1				1			
	08:00	0,408	1				1			
	09:00	0,442	1				1			
	10:00	0,466	1				1			
	11:00	0,469	1				1		1	
	12:00	0,482			1		1		1	
	13:00	0,503			1		1		1	
	14:00	0,471			1		1		1	
	15:00	0,581			1		1			1
	16:00	0,574			1		1			1
	17:00	0,571			1		1			1
	18:00	0,622			1		1			1
	19:00	0,660			1		1		1	1
	20:00	0,639			1		1		1	1
	21:00	0,611			1		1		1	1
	22:00	0,590			1		1			1
	23:00	0,551			1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,508			1		1			1
	01:00	0,476			1		1			1
	02:00	0,478			1		1			1
	03:00	0,458			1		1			1
	04:00	0,456			1		1			1
	05:00	0,455			1		1			1
	06:00	0,483			1		1			1
	07:00	0,513			1		1			1
	08:00	0,558			1		1			1
	09:00	0,603			1		1			1
	10:00	0,627			1		1			1
	11:00	0,596			1		1			1
	12:00	0,613			1		1			1
	13:00	0,638			1		1			1
	14:00	0,539	1	1		1	1			
	15:00	0,607	1	1			1			
	16:00	0,577	1	1			1			
	17:00	0,564	1	1			1			
	18:00	0,653	1	1			1			
	19:00	0,708	1	1		1	1			
	20:00	0,672	1	1		1	1			
	21:00	0,663	1	1		1	1			
	22:00	0,616	1	1		1				
	23:00	0,561	1	1		1				

Γενική διακοπή λόγω τριπ G7 από 13:58 ως 14:01.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,514	1	1						
	01:00	0,492	1	1						
	02:00	0,468	1	1						
	03:00	0,473	1	1						
	04:00	0,462	1	1						
	05:00	0,451	1	1						
	06:00	0,392			1	1				
	07:00	0,405			1	1				
	08:00	0,461			1	1				
	09:00	0,513			1	1				1
	10:00	0,543			1	1				1
	11:00	0,536			1	1				1
	12:00	0,534			1	1				1
	13:00	0,538			1	1				1
	14:00	0,540			1	1				1
	15:00	0,511			1	1				1
	16:00	0,470			1	1				1
	17:00	0,484			1	1				1
	18:00	0,615			1	1				1
	19:00	0,655		1	1	1				1
	20:00	0,615		1	1	1				1
	21:00	0,549			1	1				1
	22:00	0,525			1	1				1
	23:00	0,480			1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,464			1	1				1
	01:00	0,437			1	1				
	02:00	0,433			1	1				
	03:00	0,433			1	1				
	04:00	0,433			1	1				
	05:00	0,430			1	1				
	06:00	0,446			1	1				
	07:00	0,469			1	1				
	08:00	0,529			1	1				1
	09:00	0,488			1	1				1
	10:00	0,454			1	1				
	11:00	0,504			1	1				1
	12:00	0,516	1			1				1
	13:00	0,564	1			1				1
	14:00	0,590	1			1				1
	15:00	0,537	1			1				1
	16:00	0,527	1			1				1
	17:00	0,542	1			1				1
	18:00	0,603	1			1				1
	19:00	0,642	1			1				1
	20:00	0,618	1			1				1
	21:00	0,552	1			1				1
	22:00	0,515	1			1				1
	23:00	0,492	1			1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,457	1			1				
	01:00	0,427	1			1				
	02:00	0,406	1			1				
	03:00	0,397	1			1				
	04:00	0,415	1			1				
	05:00	0,408	1			1				
	06:00	0,401	1			1				
	07:00	0,434	1			1				
	08:00	0,479	1			1				
	09:00	0,512	1			1				
	10:00	0,542	1			1			1	
	11:00	0,531	1			1			1	
	12:00	0,567	1			1			1	
	13:00	0,577	1			1			1	
	14:00	0,592	1			1			1	
	15:00	0,550	1			1			1	
	16:00	0,512	1			1			1	
	17:00	0,501	1			1			1	
	18:00	0,573	1			1			1	
	19:00	0,632	1			1			1	
	20:00	0,595	1			1			1	
	21:00	0,552	1			1			1	
	22:00	0,528	1			1			1	
	23:00	0,476	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,453	1						1	
	01:00	0,439	1						1	
	02:00	0,436	1			1				
	03:00	0,417	1			1				
	04:00	0,430	1			1				
	05:00	0,437	1			1				
	06:00	0,454	1			1				
	07:00	0,471	1			1				
	08:00	0,521	1			1				
	09:00	0,554	1			1				1
	10:00	0,542	1			1				1
	11:00	0,568	1			1				1
	12:00	0,609	1			1				1
	13:00	0,621	1			1				1
	14:00	0,612	1			1				1
	15:00	0,598	1			1				1
	16:00	0,533	1			1				1
	17:00	0,534	1			1				1
	18:00	0,601	1			1				1
	19:00	0,615	1			1				1
	20:00	0,596	1			1				1
	21:00	0,562	1			1				1
	22:00	0,534	1			1				1
	23:00	0,412	1			1				

Γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο από 23:22 με 23:26.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης