

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,442	1			1				
	01:00	0,442	1			1				
	02:00	0,438	1			1				
	03:00	0,403	1			1				
	04:00	0,401	1			1				
	05:00	0,418	1			1				
	06:00	0,437	1			1				
	07:00	0,418	1			1				
	08:00	0,387	1			1				
	09:00	0,414	1			1				
	10:00	0,442	1			1				
	11:00	0,438	1			1				
	12:00	0,449	1			1				
	13:00	0,461	1			1				
	14:00	0,436	1			1				
	15:00	0,404	1			1				
	16:00	0,390	1			1				
	17:00	0,425	1			1				
	18:00	0,485	1			1				
	19:00	0,567	1			1				1
	20:00	0,574	1			1				1
	21:00	0,551	1			1				1
	22:00	0,498	1			1				1
	23:00	0,469	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Τ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,430	1							1
	01:00	0,411	1							1
	02:00	0,408	1							1
	03:00	0,414	1							1
	04:00	0,402	1							1
	05:00	0,407	1							1
	06:00	0,440	1							1
	07:00	0,464	1							1
	08:00	0,484	1							1
	09:00	0,522	1						1	1
	10:00	0,537	1						1	1
	11:00	0,501	1						1	1
	12:00	0,437	1							1
	13:00	0,457	1							1
	14:00	0,524	1						1	1
	15:00	0,539	1						1	1
	16:00	0,479	1						1	1
	17:00	0,503	1							1
	18:00	0,558	1						1	1
	19:00	0,558	1						1	1
	20:00	0,553	1						1	1
	21:00	0,518	1						1	1
	22:00	0,488	1							1
	23:00	0,445	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,423	1							1
	01:00	0,407	1							1
	02:00	0,400	1							1
	03:00	0,400	1							1
	04:00	0,389	1							1
	05:00	0,394	1							1
	06:00	0,317	1							1
	07:00	0,322	1							1
	08:00	0,363	1							1
	09:00	0,411	1							1
	10:00	0,410	1			1				1
	11:00	0,418	1							1
	12:00	0,431	1							1
	13:00	0,443	1							1
	14:00	0,430	1							1
	15:00	0,420	1							1
	16:00	0,383	1							1
	17:00	0,398	1							1
	18:00	0,460	1							1
	19:00	0,477	1							1
	20:00	0,445	1							1
	21:00	0,399	1							1
	22:00	0,366	1							1
	23:00	0,337	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,311	1							1
	01:00	0,299	1							1
	02:00	0,287	1							1
	03:00	0,286	1							1
	04:00	0,284	1							1
	05:00	0,291	1							1
	06:00	0,289	1							1
	07:00	0,328	1							1
	08:00	0,418	1							1
	09:00	0,428	1							1
	10:00	0,414	1							1
	11:00	0,428	1							1
	12:00	0,430	1							1
	13:00	0,456	1							1
	14:00	0,534	1						1	1
	15:00	0,520	1	1						1
	16:00	0,513	1	1						1
	17:00	0,539	1	1						1
	18:00	0,571	1	1						1
	19:00	0,579	1	1						1
	20:00	0,546	1	1						1
	21:00	0,422	1	1						
	22:00	0,382	1	1						
	23:00	0,360	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,337	1	1						
	01:00	0,325	1	1						
	02:00	0,321	1	1						
	03:00	0,319	1	1						
	04:00	0,403	1	1						
	05:00	0,407	1	1						
	06:00	0,423	1	1						
	07:00	0,484	1	1						
	08:00	0,527	1	1						
	09:00	0,509	1	1						
	10:00	0,423	1			1				
	11:00	0,422	1			1				
	12:00	0,464	1			1				
	13:00	0,569	1			1			1	
	14:00	0,576	1			1			1	
	15:00	0,540	1			1			1	
	16:00	0,516	1			1			1	
	17:00	0,533	1			1			1	
	18:00	0,587	1			1			1	
	19:00	0,595	1			1			1	
	20:00	0,562	1			1			1	
	21:00	0,523	1			1			1	
	22:00	0,490	1			1			1	
	23:00	0,453	1			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,376	1			1			1	
	01:00	0,313	1			1				
	02:00	0,309	1			1				
	03:00	0,304	1			1				
	04:00	0,307	1			1				
	05:00	0,405	1			1				
	06:00	0,425			1	1				
	07:00	0,468			1	1				
	08:00	0,494			1	1			1	
	09:00	0,529			1	1			1	
	10:00	0,562			1	1			1	
	11:00	0,560			1	1			1	
	12:00	0,576			1	1			1	
	13:00	0,605			1	1			1	
	14:00	0,586			1	1			1	
	15:00	0,523			1	1			1	
	16:00	0,520			1	1			1	
	17:00	0,540			1	1			1	
	18:00	0,495			1	1			1	
	19:00	0,457			1	1			1	
	20:00	0,474			1	1			1	
	21:00	0,520			1	1			1	
	22:00	0,502			1	1			1	
	23:00	0,479			1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,444			1	1			1	
	01:00	0,440			1	1			1	
	02:00	0,432			1	1			1	
	03:00	0,428			1	1			1	
	04:00	0,429			1	1			1	
	05:00	0,433			1	1				
	06:00	0,431			1	1				
	07:00	0,441			1	1				
	08:00	0,514			1	1			1	
	09:00	0,568			1	1			1	
	10:00	0,564			1	1			1	
	11:00	0,561			1	1			1	
	12:00	0,575			1	1			1	
	13:00	0,566			1	1			1	
	14:00	0,547			1	1			1	
	15:00	0,537			1	1			1	
	16:00	0,484			1	1			1	
	17:00	0,382	1	1	1	1	1			
	18:00	0,466	1	1		1				
	19:00	0,453	1	1		1				
	20:00	0,408	1	1		1				
	21:00	0,419	1	1		1				
	22:00	0,480	1	1		1				
	23:00	0,465	1	1		1				

Γενική διακοπή στο διάστημα 16:34-17:04 και στο διάστημα 17:31-17:39 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης