

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,448	1						1	
	01:00	0,439	1						1	
	02:00	0,435	1						1	
	03:00	0,432	1						1	
	04:00	0,431	1						1	
	05:00	0,437	1						1	
	06:00	0,456	1						1	
	07:00	0,492	1						1	
	08:00	0,530	1				1		1	
	09:00	0,547	1				1		1	
	10:00	0,538	1				1		1	
	11:00	0,525	1				1		1	
	12:00	0,525	1				1		1	
	13:00	0,527	1				1		1	
	14:00	0,538	1				1		1	
	15:00	0,543	1				1		1	
	16:00	0,541	1				1		1	
	17:00	0,544	1				1		1	
	18:00	0,562	1				1		1	
	19:00	0,577	1				1		1	
	20:00	0,552	1				1		1	
	21:00	0,522	1				1		1	
	22:00	0,490	1						1	
	23:00	0,465	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,433	1						1	
	01:00	0,426	1						1	
	02:00	0,426	1						1	
	03:00	0,428	1						1	
	04:00	0,423	1						1	
	05:00	0,422	1						1	
	06:00	0,428	1						1	
	07:00	0,447	1						1	
	08:00	0,481	1						1	
	09:00	0,524	1				1		1	
	10:00	0,549	1				1		1	
	11:00	0,561	1				1		1	
	12:00	0,573	1				1		1	
	13:00	0,585	1				1		1	
	14:00	0,580	1				1		1	
	15:00	0,568	1				1		1	
	16:00	0,560	1				1		1	
	17:00	0,560	1				1		1	
	18:00	0,568	1				1		1	
	19:00	0,573	1				1		1	
	20:00	0,560	1				1		1	
	21:00	0,527	1				1		1	
	22:00	0,484	1						1	
	23:00	0,445	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,426	1						1	
	01:00	0,411	1						1	
	02:00	0,403	1						1	
	03:00	0,402	1						1	
	04:00	0,403	1						1	
	05:00	0,404	1						1	
	06:00	0,409	1						1	
	07:00	0,426	1						1	
	08:00	0,460	1						1	
	09:00	0,497	1						1	
	10:00	0,516	1					1	1	
	11:00	0,528	1					1	1	
	12:00	0,548	1					1	1	
	13:00	0,565	1					1	1	
	14:00	0,564	1					1	1	
	15:00	0,552	1					1	1	
	16:00	0,541	1					1	1	
	17:00	0,544	1					1	1	
	18:00	0,560	1					1	1	
	19:00	0,563	1					1	1	
	20:00	0,544	1					1	1	
	21:00	0,509	1						1	
	22:00	0,474	1						1	
	23:00	0,450	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,447	1						1	
	01:00	0,429	1						1	
	02:00	0,416	1						1	
	03:00	0,409	1						1	
	04:00	0,409	1						1	
	05:00	0,418	1						1	
	06:00	0,434	1						1	
	07:00	0,458	1						1	
	08:00	0,494	1						1	
	09:00	0,502	1						1	
	10:00	0,482	1						1	
	11:00	0,483	1						1	
	12:00	0,512	1					1	1	
	13:00	0,544	1					1	1	
	14:00	0,563	1					1	1	
	15:00	0,559	1					1	1	
	16:00	0,542	1					1	1	
	17:00	0,545	1					1	1	
	18:00	0,567	1					1	1	
	19:00	0,589	1					1	1	
	20:00	0,567	1					1	1	
	21:00	0,535	1					1	1	
	22:00	0,491	1						1	
	23:00	0,459	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,440	1						1	
	01:00	0,439	1						1	
	02:00	0,435	1						1	
	03:00	0,429	1						1	
	04:00	0,425	1						1	
	05:00	0,424	1						1	
	06:00	0,430	1						1	
	07:00	0,453	1						1	
	08:00	0,492	1						1	
	09:00	0,529	1				1		1	
	10:00	0,558	1				1		1	
	11:00	0,587	1				1		1	
	12:00	0,602	1				1		1	
	13:00	0,603	1				1		1	
	14:00	0,606	1				1		1	
	15:00	0,578	1				1		1	
	16:00	0,545	1				1		1	
	17:00	0,535	1				1		1	
	18:00	0,555	1				1		1	
	19:00	0,578	1				1		1	
	20:00	0,552	1				1		1	
	21:00	0,507	1						1	
	22:00	0,449	1						1	
	23:00	0,434	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,416	1						1		
	01:00	0,406	1						1		
	02:00	0,405	1						1		
	03:00	0,408	1						1		
	04:00	0,414	1						1		
	05:00	0,421	1						1		
	06:00	0,433	1						1		
	07:00	0,465	1						1		
	08:00	0,512	1					1	1		
	09:00	0,553	1					1	1		
	10:00	0,548	1					1	1		
	11:00	0,564	1					1	1		
	12:00	0,584	1					1	1		
	13:00	0,584	1					1	1		
	14:00	0,567	1					1	1		
	15:00	0,558	1					1	1		
	16:00	0,532	1					1	1		
	17:00	0,528	1					1	1		
	18:00	0,546	1					1	1		
	19:00	0,587	1					1	1		
	20:00	0,571	1					1	1		
	21:00	0,535	1					1	1		
	22:00	0,475	1							1	
	23:00	0,439	1							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,439	1						1	
	01:00	0,426	1						1	
	02:00	0,422	1						1	
	03:00	0,423	1						1	
	04:00	0,425	1						1	
	05:00	0,432	1						1	
	06:00	0,453	1						1	
	07:00	0,489	1						1	
	08:00	0,530	1					1	1	
	09:00	0,559	1					1	1	
	10:00	0,566	1					1	1	
	11:00	0,580	1					1	1	
	12:00	0,598	1					1	1	
	13:00	0,603	1					1	1	
	14:00	0,589	1					1	1	
	15:00	0,570	1					1	1	
	16:00	0,545	1					1	1	
	17:00	0,538	1					1	1	
	18:00	0,549	1					1	1	
	19:00	0,577	1					1	1	
	20:00	0,565	1					1	1	
	21:00	0,533	1					1	1	
	22:00	0,490	1					1		
	23:00	0,461	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης