

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	48,21	37,92	10,29	0,00		1			1	1								1	1
	01:00	44,73	34,66	10,07	0,00		1			1	1								1	1
	02:00	42,46	33,11	9,35	0,00		1			1	1								1	1
	03:00	41,30	32,73	8,57	0,00		1			1	1								1	1
	04:00	41,44	32,99	8,45	0,00		1			1	1								1	1
	05:00	43,36	34,22	9,14	0,00		1			1	1								1	1
	06:00	47,76	37,48	10,28	0,00		1		1	1	1								1	1
	07:00	53,78	43,10	10,68	0,00		1		1	1	1								1	1
	08:00	58,08	49,34	8,74	0,00		1	1	1	1	1								1	1
	09:00	59,53	51,29	8,24	0,00		1	1	1	1	1								1	1
	10:00	59,01	51,19	7,81	0,00		1	1	1	1	1								1	1
	11:00	58,05	50,25	7,40	0,40		1	1	1	1	1								1	1
	12:00	57,65	48,09	9,16	0,40		1	1	1	1	1								1	1
	13:00	57,59	46,63	10,56	0,40		1	1	1	1	1								1	1
	14:00	57,01	45,38	11,23	0,40		1	1	1	1	1								1	1
	15:00	56,44	43,46	12,58	0,40		1	1	1	1	1								1	1
	16:00	58,12	43,94	13,79	0,40		1	1	1	1	1								1	1
	17:00	62,30	48,50	13,81	0,00		1	1	1	1	1								1	1
	18:00	68,32	54,50	13,82	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1
	19:00	73,16	58,53	14,63	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1
	20:00	71,13	56,10	15,03	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1
	21:00	64,93	50,82	14,11	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1
	22:00	57,87	44,93	12,94	0,00		1	1	1	1	1								1	1
	23:00	52,23	40,56	11,67	0,00		1	1	1	1	1								1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση