

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	41,62	39,70	1,92	0,00			1	1	1	1								1	1
	01:00	38,94	37,53	1,41	0,00			1	1	1	1									1
	02:00	37,32	35,46	1,86	0,00			1	1	1	1									1
	03:00	36,89	34,16	2,73	0,00			1	1	1	1									1
	04:00	37,49	35,20	2,29	0,00			1	1	1	1									1
	05:00	39,24	37,88	1,36	0,00			1	1	1	1									1
	06:00	43,17	42,19	0,99	0,00			1	1	1	1								1	1
	07:00	48,63	47,78	0,85	0,00	1		1	1	1	1							1	1	1
	08:00	52,97	52,28	0,68	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1
	09:00	55,68	54,88	0,61	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1
	10:00	56,90	56,13	0,57	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1	1
	11:00	56,46	55,45	0,81	0,20	1	1	1	1	1	1							1	1	1
	12:00	55,40	54,00	1,20	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1
	13:00	55,12	53,12	1,80	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1
	14:00	54,55	52,21	2,13	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1
	15:00	52,47	50,49	1,98	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1
	16:00	52,79	51,13	1,66	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1
	17:00	55,53	54,45	1,09	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1
	18:00	60,03	59,52	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1
	19:00	63,52	63,22	0,31	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1
	20:00	61,40	60,62	0,78	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1
	21:00	56,18	55,46	0,72	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1
	22:00	50,44	49,65	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1								1	
	23:00	45,69	44,68	1,01	0,00	1	1	1	1	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης