

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	5,500	5,500	5,500	8,250	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G3	G4	G5	G6	
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	39,92	39,39	0,43	0,10			1	1	1	1									1	
	01:00	37,40	37,21	0,14	0,05			1	1	1	1									1	
	02:00	35,75	35,60	0,15	0,00			1	1	1	1									1	
	03:00	34,94	34,86	0,07	0,00			1	1	1	1									1	
	04:00	35,17	35,10	0,07	0,00			1	1	1	1									1	
	05:00	37,21	37,10	0,11	0,00			1	1	1	1									1	
	06:00	41,13	40,94	0,18	0,00			1	1	1	1								1	1	
	07:00	46,69	46,13	0,56	0,00		1	1	1	1	1								1	1	
	08:00	52,36	51,18	0,93	0,25	1	1	1	1	1	1								1	1	
	09:00	56,61	55,22	1,39	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	
	10:00	56,92	55,04	1,89	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	
	11:00	55,82	53,53	2,29	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	
	12:00	55,74	53,64	2,09	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	
	13:00	55,83	53,65	2,04	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	
	14:00	55,42	53,57	1,79	0,05	1	1	1	1	1	1								1	1	
	15:00	54,02	52,73	1,15	0,15	1	1	1	1	1	1								1	1	
	16:00	53,93	53,04	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1	
	17:00	55,76	55,50	0,26	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1	1	
	18:00	59,48	59,40	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	
	19:00	63,08	62,61	0,22	0,25	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	
	20:00	60,35	59,69	0,66	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	
	21:00	53,89	53,58	0,31	0,00	1		1	1	1	1		1					1	1	1	
	22:00	47,76	47,74	0,02	0,00	1		1	1	1	1								1	1	
	23:00	43,58	43,57	0,01	0,00	1		1	1	1	1									1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης