

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026	00:00	19,98	11,99	7,99	0,00				1		1						
	01:00	18,84	11,31	7,54	0,00				1		1						
	02:00	18,26	10,96	7,30	0,00				1		1						
	03:00	18,08	10,85	7,23	0,00				1		1						
	04:00	18,10	10,86	7,24	0,00				1		1						
	05:00	18,86	11,32	7,54	0,00				1		1						
	06:00	20,73	12,44	8,29	0,00				1		1						
	07:00	23,43	14,06	9,37	0,00				1		1					2	
	08:00	25,13	15,08	10,05	0,00			1	1		1						
	09:00	25,62	15,37	10,25	0,00			1	1		1						
	10:00	25,26	15,15	10,10	0,00			1	1		1						
	11:00	24,59	15,00	9,59	0,00			1	1		1						
	12:00	24,45	15,00	9,45	0,00			1	1		1						
	13:00	24,48	15,00	9,47	0,00			1	1		1						
	14:00	23,07	13,84	9,23	0,00				1		1					3	
	15:00	21,03	12,62	8,41	0,00				1		1					1	
	16:00	21,11	12,66	8,44	0,00				1		1					1	
	17:00	23,29	13,97	9,32	0,00				1		1					3	
	18:00	26,75	16,05	10,70	0,00			1	1		1						
	19:00	30,94	18,56	12,38	0,00			1	1		1						
	20:00	32,45	19,47	12,98	0,00			1	1		1						
	21:00	29,85	17,91	11,94	0,00			1	1		1						
	22:00	26,17	15,70	10,47	0,00			1	1		1						
	23:00	22,95	13,77	9,18	0,00				1		1					2	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης