

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,73	12,44	8,29	0,00				1		1						
	01:00	19,04	11,42	7,61	0,00				1		1						
	02:00	18,11	10,86	7,24	0,00				1		1						
	03:00	17,70	10,62	7,08	0,00				1		1						
	04:00	17,82	10,69	7,13	0,00				1		1						
	05:00	18,77	11,26	7,51	0,00				1		1						
	06:00	20,67	12,40	8,27	0,00				1		1						
	07:00	23,44	15,00	8,44	0,00			1	1		1						
	08:00	24,97	15,00	9,97	0,00			1	1		1						
	09:00	26,67	16,00	10,67	0,00			1	1		1						
	10:00	27,38	16,43	10,95	0,00			1	1		1						
	11:00	26,56	15,94	10,62	0,00			1	1		1						
	12:00	27,89	16,73	11,16	0,00			1	1		1						
	13:00	28,73	17,24	11,49	0,00			1	1		1						
	14:00	26,80	16,08	10,72	0,00			1	1		1						
	15:00	23,47	14,08	9,39	0,00				1		1					1	
	16:00	22,16	13,29	8,86	0,00				1		1					1	
	17:00	24,48	14,69	9,79	0,00				1		1					1	
	18:00	27,64	16,59	11,06	0,00			1	1		1						
	19:00	31,08	18,65	12,43	0,00			1	1		1						
	20:00	31,69	19,01	12,68	0,00			1	1		1						
	21:00	29,43	17,66	11,77	0,00			1	1		1						
	22:00	26,08	15,65	10,43	0,00			1	1		1						
	23:00	23,18	13,91	9,27	0,00				1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης