

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,80	12,48	8,32	0,00				1		1						
	01:00	19,26	11,56	7,71	0,00				1		1						
	02:00	18,41	11,05	7,37	0,00				1		1						
	03:00	18,02	10,81	7,21	0,00				1		1						
	04:00	17,98	10,79	7,19	0,00				1		1						
	05:00	18,44	11,07	7,38	0,00				1		1						
	06:00	19,56	11,74	7,82	0,00				1		1						
	07:00	21,51	12,91	8,61	0,00				1		1						
	08:00	23,19	13,92	9,28	0,00				1		1					1	
	09:00	24,39	14,63	9,76	0,00				1		1					2	
	10:00	25,09	15,05	10,03	0,00			1	1		1						
	11:00	25,20	15,12	10,08	0,00			1	1		1						
	12:00	25,43	15,26	10,17	0,00			1	1		1						
	13:00	25,21	15,12	10,08	0,00			1	1		1						
	14:00	23,79	14,27	9,51	0,00				1		1					2	
	15:00	22,24	13,35	8,90	0,00				1		1					2	
	16:00	22,38	13,43	8,95	0,00				1		1					2	
	17:00	24,33	15,00	9,33	0,00			1	1		1						
	18:00	27,58	16,55	11,03	0,00			1	1		1						
	19:00	31,36	18,82	12,54	0,00			1	1		1						
	20:00	30,93	18,56	12,37	0,00			1	1		1						
	21:00	28,53	17,12	11,41	0,00			1	1		1						
	22:00	25,53	15,32	10,21	0,00			1	1		1						
	23:00	22,98	13,79	9,19	0,00					1		1					

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης