

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,28	12,17	8,11	0,00				1		1						
	01:00	18,80	11,28	7,52	0,00				1		1						
	02:00	18,01	10,81	7,20	0,00				1		1						
	03:00	17,68	10,61	7,07	0,00				1		1						
	04:00	17,51	10,51	7,01	0,00				1		1						
	05:00	17,69	10,61	7,08	0,00				1		1						
	06:00	18,46	11,08	7,39	0,00				1		1						
	07:00	19,67	11,80	7,87	0,00				1		1						
	08:00	20,37	12,22	8,15	0,00				1		1						
	09:00	21,01	12,61	8,40	0,00				1		1					1	
	10:00	21,83	13,10	8,73	0,00				1		1					1	
	11:00	22,56	13,54	9,02	0,00				1		1					1	
	12:00	22,88	13,73	9,15	0,00				1		1					1	
	13:00	22,25	13,35	8,90	0,00				1		1					1	
	14:00	20,58	12,35	8,23	0,00				1		1					1	
	15:00	19,32	11,59	7,73	0,00				1		1						
	16:00	19,72	11,83	7,89	0,00				1		1						
	17:00	22,16	13,30	8,86	0,00				1		1						
	18:00	25,02	15,01	10,01	0,00			1	1		1						
	19:00	29,45	23,24	6,21	0,00			1	1		1						
	20:00	29,39	22,76	6,63	0,00			1	1		1						
	21:00	27,42	21,01	6,41	0,00			1	1		1						
	22:00	24,85	18,58	6,27	0,00			1	1		1						
	23:00	22,44	16,69	5,76	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης