

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026	00:00	19,76	14,75	5,00	0,00				1		1						
	01:00	18,23	14,08	4,15	0,00				1		1						
	02:00	17,61	14,23	3,38	0,00				1		1						
	03:00	17,51	14,44	3,07	0,00				1		1						
	04:00	17,73	14,44	3,29	0,00				1		1						
	05:00	18,54	15,00	3,54	0,00				1		1						
	06:00	20,46	17,45	3,02	0,00			1	1		1						
	07:00	23,14	20,32	2,82	0,00			1	1		1						
	08:00	25,14	21,63	3,52	0,00			1	1		1						
	09:00	25,08	21,29	3,79	0,00			1	1		1						
	10:00	24,31	20,97	3,34	0,00			1	1		1						
	11:00	24,17	21,43	2,74	0,00			1	1		1						
	12:00	23,96	20,97	2,99	0,00			1	1		1						
	13:00	23,07	19,46	3,62	0,00			1	1		1						
	14:00	21,73	17,74	3,98	0,00			1	1		1						
	15:00	19,98	15,46	4,52	0,00				1		1						
	16:00	20,25	15,62	4,62	0,00				1		1						
	17:00	22,66	18,53	4,14	0,00			1	1		1						
	18:00	26,59	23,04	3,55	0,00			1	1		1						
	19:00	31,05	27,77	3,27	0,00			1	1		1					1	
	20:00	30,91	27,18	3,72	0,00			1	1		1					1	
	21:00	28,47	24,57	3,90	0,00			1	1		1					1	
	22:00	25,31	21,64	3,67	0,00			1	1		1						
	23:00	22,26	19,42	2,84	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης