

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026	00:00	19,83	15,47	4,36	0,00				1		1						
	01:00	18,39	14,57	3,82	0,00				1		1						
	02:00	17,90	15,90	2,00	0,00				1		1						
	03:00	17,95	16,87	1,08	0,00			1	1		1						
	04:00	17,99	16,81	1,19	0,00			1	1		1						
	05:00	18,57	16,85	1,72	0,00			1	1		1						
	06:00	20,68	18,83	1,84	0,00			1	1		1						
	07:00	23,69	22,07	1,62	0,00			1	1		1						
	08:00	24,89	23,67	1,21	0,00			1	1		1					1	
	09:00	25,03	24,23	0,80	0,00			1	1		1					1	
	10:00	25,03	24,56	0,47	0,00			1	1		1					2	
	11:00	25,11	24,78	0,33	0,00			1	1		1					2	
	12:00	25,24	24,76	0,48	0,00			1	1		1					2	
	13:00	25,01	24,30	0,72	0,00			1	1		1					1	
	14:00	23,79	22,54	1,25	0,00			1	1		1						
	15:00	21,97	20,36	1,60	0,00			1	1		1						
	16:00	21,56	19,73	1,83	0,00			1	1		1						
	17:00	23,86	21,69	2,17	0,00			1	1		1						
	18:00	27,38	24,72	2,66	0,00			1	1		1				1		
	19:00	31,48	30,12	1,35	0,00			1	1		1				1		
	20:00	31,83	31,34	0,49	0,00			1	1		1				1		
	21:00	29,42	28,97	0,45	0,00			1	1		1				1		
	22:00	25,45	24,94	0,52	0,00			1	1		1				1		
	23:00	22,10	21,94	0,17	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης