

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,34	18,48	1,86	0,00			1	1		1						
	01:00	18,79	16,80	2,00	0,00			1	1		1						
	02:00	17,92	16,46	1,47	0,00			1	1		1						
	03:00	17,63	16,52	1,11	0,00			1	1		1						
	04:00	17,79	16,63	1,16	0,00			1	1		1						
	05:00	18,79	17,70	1,09	0,00			1	1		1						
	06:00	20,71	19,83	0,88	0,00			1	1		1						
	07:00	23,37	22,49	0,87	0,00			1	1		1						
	08:00	24,76	23,65	1,11	0,00			1	1		1					1	
	09:00	24,96	23,59	1,36	0,00			1	1		1					2	
	10:00	24,77	23,36	1,41	0,00			1	1		1					2	
	11:00	24,62	23,35	1,28	0,00			1	1		1					2	
	12:00	24,67	23,70	0,97	0,00			1	1		1					2	
	13:00	24,51	23,83	0,68	0,00			1	1		1					2	
	14:00	23,29	22,72	0,57	0,00			1	1		1					1	
	15:00	21,88	21,41	0,47	0,00			1	1		1					1	
	16:00	22,15	21,72	0,43	0,00			1	1		1					1	
	17:00	24,06	23,65	0,41	0,00			1	1		1					1	
	18:00	27,08	26,78	0,30	0,00			1	1		1				1		
	19:00	31,50	31,22	0,27	0,00			1	1		1				1		
	20:00	31,71	31,37	0,33	0,00			1	1		1				1		
	21:00	28,38	27,90	0,48	0,00			1	1		1				1		
	22:00	24,95	24,44	0,51	0,00			1	1		1				1		
	23:00	22,30	21,97	0,33	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης