

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,80	20,80	0,00	0,00			1	1		1						
	01:00	19,48	19,48	0,00	0,00			1	1		1						
	02:00	18,76	18,76	0,00	0,00			1	1		1						
	03:00	18,29	18,29	0,00	0,00			1	1		1						
	04:00	18,07	18,07	0,00	0,00			1	1		1						
	05:00	18,41	18,41	0,01	0,00			1	1		1						
	06:00	19,63	19,56	0,06	0,00			1	1		1						
	07:00	21,66	21,53	0,12	0,00			1	1		1						
	08:00	23,28	23,08	0,20	0,00			1	1		1					1	
	09:00	24,86	24,86	0,00	0,00			1	1		1					2	
	10:00	25,48	25,48	0,00	0,00			1	1		1					3	
	11:00	25,80	25,80	0,00	0,00			1	1		1					3	
	12:00	25,88	25,87	0,01	0,00			1	1		1					3	
	13:00	25,54	25,32	0,23	0,00			1	1		1					3	
	14:00	24,55	24,16	0,39	0,00			1	1		1					2	
	15:00	23,36	22,86	0,50	0,00			1	1		1					2	
	16:00	23,41	22,85	0,56	0,00			1	1		1					2	
	17:00	24,93	24,34	0,59	0,00			1	1		1					2	
	18:00	27,46	26,80	0,67	0,00			1	1		1				1		
	19:00	31,01	30,48	0,52	0,00			1	1		1				1		
	20:00	30,76	30,48	0,29	0,00			1	1		1				1		
	21:00	27,84	27,74	0,10	0,00			1	1		1				1		
	22:00	24,95	24,95	0,00	0,00			1	1		1				1		
	23:00	22,70	22,69	0,01	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης